

TRAMITE	VTO. HOMOLOGA	RAZÓN SOCIAL	MARCA	MODELO	IMPORTADOR	FABRICANTE	CARACTERÍSTICAS	NORMA	TIPO DE MATERIAL
DNB/Montevideo/57/327/2019	Dic. / 2026	eduardo de miranda	AFO (Auto Fire Off)	Fire extinguisher Ball	Eduardo Juan de Miranda	Shenzhen Lydian Technology Co. Limited	Dispositivo autoactivante de forma esférica, cuyo agente extintor es polvo químico seco. Fuegos BC	UNE 16263 - Directiva UN 23/2007	Extintor
DNB/Montevideo/57/464/2018	Dic. / 2024	TRIOSA ILUMINACION SA	TM TECHNOLOGIE	ONTEC S M1 301 M ST.	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	ONTEC S - M1301 - IP65 - AUTONOMIA 3 HORAS	PN-EN 60598-1 PN-EN 60598-2-2 PN-EN 60598-2-22 PN-EN 61347-1 PN-EN 61347-2-7 PN-EN 61347-2	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/165/2018	Dic. / 2024	SOCIEDAD ANONIMA	Segurimax	1200 lúmenes IP65, 2 faros, utilización externa - iluminación de emergencia industrial	Fierro Vignoli S.A. - Fivisa	Quanzhou Daming Electronic Applications CO., LTD	IP65, tiempo de autonomía del equipo de 3 horas, fabricado en plástico ABS, lentes en acrílico	EN 60598-2-22: 2014 * EN 60598-1: 2015 * EN 61547:2009 * EN 61000-3-2:2014 * EN 61000-3-3:2013	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/1/2019	Dic. / 2024	Tecnifuego Ltda	TGLOBAL-(Led Times)	LT 9490 y LT 9490S60	Tecnifuego Ltda.	Zhongshan Led Times Lighting Co., Ltd. (Led Times Group CO., Limited)	Potencia 9W; flujo luminoso 350 a 750 Lm; Voltaje 110 a 220V ; tiempo de duracion 3 a 4 horas; IP 43 / Batería 3,7V ; 2AH	EN 60598-1	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/30/2018	Dic. / 2024	RAMALA S.A.	TRQ EMERGENCY	SIRAH LED H152 ECOLED	RAMALA SA	ESPAÑA	Diseño\ Cuerpo y difusor de policarbonato. Luminaria\ autónoma.	UNE-EN 60598-2-22	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/521/2018	Dic. / 2024	SADAN S.A	ECOLITE	LT-2030N	SADAN S.A	LEDTIMES GROUP CO., LIMITED	Montaje superficial con 30 SMD LED, con botón de testeo y batería de litio 3,7 V 220m. IP 23	IEC 60598	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/519/2018	Dic. / 2024	SADAN S.A	ECOLITE	LT-9490S60	SADAN S.A	LEDTIMES GROUP CO., LIMITED	Dispositivo de montaje superficial con 60 SMD LED, IP43 y batería de litio.	IEC 60598-2-22	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/520/2018	Dic. / 2024	SADAN S.A	ECOLITE	LT-9490	SADAN S.A	LEDTIMES GROUP CO., LIMITED	Dispositivo de montaje superficial 90 SMD LED, botón de testeo y batería de litio 3.7V 2200m. IP43.	IEC 60598	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/29/2018	Dic. / 2024	RAMALA S.A.	TRQ EMERGENCY	ANTARES LED (AN 203 LED)	RAMALA SA	ESPAÑA	Cuerpo y difusor de policarbonato. Luminaria\ autónoma. Permanente, según modelos.	UNE-EN 60598-2-22	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/73/2018	Dic. / 2024	ELECTRO INTERIOR SRL	INTELBRAS-ENGESUL	LDE30L	ELECTRO INTERIOR SRL	INTELBRAS-ENGESUL	Luminaria Flujo Max: 100 Lumens. Autonomía Flujo Max: 3hs. Batería de ion-litio 3.7Vdc 1Ah. IP43	60529:2001	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/76/2019	Dic. / 2024	EXTINTORES D'ANDREA SRL	GAMASONIC	GX 18 PEL 90 IP 65 PARA EXTERIOR	EXTINTORES D'ANDREA S.R.L	GAMA SONIC ARGENTINA S.R.L	LUZ DE EMERGENCIA CON IP 65 PARA EXTERIOR 90 LED	IEC 60598-2-22	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/47/2019	Dic. / 2024	Darko Lighting	DUISA	D-ECOLD : 90,150,220,320, 50-1,5, 200-1,5,45-2, 150-2, 50-3, 130-3	DARKO	DUISA	IP 43;IK04;1-3 H AUTONOMÍA;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD; LUM: 50 - 340	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/48/2019	Dic. / 2024	Darko Lighting	DUISA	D-ECOLD P: 90,240,320,50-1,5, 200-1,5,45-2,150-2,50-3,130-3	DARKO	DUISA	IP 43;IK04;1-3 H AUTONOMÍA;PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD; LUM: 50 - 340	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/50/2019	Dic. / 2024	Darko Lighting	DUISA	DECOLD : P80A, P220A, P300A, P130-2A, P130-3A	DARKO	DUISA	IP 43;IK04;1-3H AUTONOMIA;PERMANENTE;LED; AUTOTEST; BATERIA: NIMH : LUM:90-320	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/104/2019	Dic. / 2024	RAMALA S.A.	TRQ EMERGENCY	ESCAPE LED y SPOT DL LED	RAMALA	ESPAÑA	Empotrada de techo. Lentes led óptima iluminación.	UNE-EN 60598-2-22	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/258/2019	Dic. / 2024	BETA ILUMINACION SA	STARLUX	ST53AE	CORPORACION CAMPTON SA	Ningbo Ehome electronic Co.,Ltd	LUZ LED INFRARROJO DE EMERGENCIA	EN 55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/124/2019	Dic. / 2024	Darko Lighting	DAISALUX	ANTIDFLAGRANTE LD 2N12	DARKO	DAISALUX	IP 67;IK04;2H;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: NIMH;II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 °C Db / atmósferas explosivas.	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838 *atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE.	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/278/2019	Dic. / 2024	Vivion S.A.	VIVION	719140 (9W); 719141 (5W); 719142 (3W).	VIVION	LEDTIMES GROUP CO.,LIMITED	Luminarias de emergencia de 90, 80 y 30 LEDS (ver detalles en documentación adjunta).	IEC 60598-1:2014 & IEC 60598-2-4:1997	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/333/2019	Dic. / 2025	FIVISA	SEGURIMAX	30847	FIVISA	SEGURIMAX	LUZ DE EMERGENCIA DE DOS FOCOS 150 LUMENS - AUTONOMIA 3 HORAS - IP23	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/329/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	IZAR N30 DALI	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04; 1 H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; BAT: NICD. CONTROL DALI	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/322/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	IZAR : N30 / 2N30 /3N30 ( EVC ) ( DIF)	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04;1-3 H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/323/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	IZAR P30 ( EVC ) / (DIF)	DARKO	DAISALUX	IP43;IK04;1-3 H AUTONOMIA;PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/324/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	IZAR : N30 A / 2N30 A / 3N30 A ( EVC ) / (DIF)	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04;1-3H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;AUTOTEST :LED; BAT:	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/325/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	IZAR : P30 A/ 2P30 A/ 3P30 A (EVC) / (DIF)	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04;1-3H AUTONOMIA;PERMANENTE;AUTOTEST :LED; BAT: NIMH	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/2/2020	Dic. / 2025	FIVISA	SEGURIMAX	30846	FIVISA	SEGURIMAX	LUZ DE EMERGENCIA 30 LEDS - AUTONOMIA 3 HORAS - IP23	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/25/2020	Dic. / 2025	Juan Pablo Chabalgoity	Electroimporta	EL-8360 , EL-8390	Juan Pablo Chabalgoity	Aone Stone Light Co.Ltd.	IP23 , Luz led SMD , batería de litio 4.0V , Plastico ABS.	ISO - 17025:2005 . CEHEC 60529:2001	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/147/2020	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	ATRIA : P48 A / 2P48A/ 3P28 A	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04; 1-3 H AUTONOMIA;PERMANENTE;LED; AUTOTEST; BATERIA: LIFEPO4; 100-2500LUM	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/123/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	ATRIA : N48 A / 2N48 A / 3N28 A	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04; 1-3 H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; AUTOTEST; BATERIA: LIFEPO4; 1600-2200LUM	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/90/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	ATRIA N22 A /ATRIA 2N22 A /ATRIA 3N22 A	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04; 1-3 H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; AUTOTEST; BATERIA: LIFEPO4; 1000LUM	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/125/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	ATRIA : P22A / 2P22 A / 3P22 A	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04; 1-3 H AUTONOMIA;PERMANENTE;LED; AUTOTEST; BATERIA: LIFEPO4; 1000LUM	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/146/2020	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	ANTIDFLAGRANTE LD: P6 A / P12 A / 2P6 A / 2P12 A/ 3P6 A/ 3P10 A	DARKO	DAISALUX	IP 67;IK04;1-3H;PERMANENTE;AUTOTEST;LED; BAT:NIMH;II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 °C Db	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838 *atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE.	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/103/2020	Dic. / 2025	BETA ILUMINACION SA	GWAY	GL-4605 (2366); GL-3305 (2367)	CORPORACION CAMPTON SA	ZHANGZHOU GWAY ELECTRONICS CO LTD	LUZ DE EMERGENCIA CON LUZ LED, INDICADOR DE CARGA, 220V/12V	EN 60598-1:2015+A12018; EN60598-2-4:2018; EN62493:2015	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/145/2020	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	ANTIDFLAGRANTE LD: N6 A / N12 A/ 2N6 A / 2N12 A / 3N6 A/ 3N10 A	DARKO	DAISALUX	IP 67;IK04;1-3H;NO PERMANENTE;AUTOTEST;LED; BAT:NIMH;II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 °C Db	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838 *atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE.	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/144/2020	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	ANTIDFLAGRANTE LD: P6/ P12/ 2P6 / 2P12 / 3P6 /3P10	DARKO	DAISALUX	IP 67;IK04;1-3H;PERMANENTE;LED; BAT:NIMH;II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 °C Db	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838 *atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE.	Luz de Emergencia

DNB/Montevideo/57/313/2019	Dic. / 2025	Darko Lighting	DAISALUX	ANTIDEFILAGRANTE LD : N6 / N12 / 2N6 / 3N6 / 3N10	DARKO	DAISALUX	IP 67;IK04;1-3H;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: NIMH;II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 °C Db	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838 *atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE.	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/106/2020	Dic. / 2025	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	ROMLED	LT-9245	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A.	Ledtimes Group CO. Limited	45Led de tipo SMD2835, fuente de poder 220-240v 50/60Hz\ Batería de Litio 3.7v / 1500mAh	CE - IEC 60598-1:2014+A1:2017, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/48/2020	Dic. / 2025	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	ROMLED	LT-9280	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	Ledtimes Group Co., Limited	80 Led del tipo SMD2835, su fuente de poder es de 220-240v 50/60HZ. \ Batería de litio de 3.7v 2200	CE - IEC 60598-1:2014+A1:2017, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/107/2019	Dic. / 2025	Pozzi y Pozzi	SERLUX	LT-9280	POZZI y POZZI	ZHONGSHAN LEDTIMES LIGHTING CO.,LTD	Voltaje:100-240V; Flujo luminoso 450lm; Tiempo de carga:20Hs; Tiempo de descarga: 4Hs; IP43	EN 60598-1:2015+A1:2018; IEC 60598-1:2014+A1:2017; IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/181/2020	Dic. / 2025	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	ONTEC S M2 302 M AT	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	ONTEC S M2302 M AT IP65 AUTONOMIA 3 HORAS	PN-EN60598-1, PN-EN60598-2-2, PN-EN60598-2-22, PN-EN61347-1, PN-EN61347-2-7, PN-EN61347-2-13...	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/175/2020	Dic. / 2025	UBIPLAN S.A.	WATTON	LT-9280	UBIPLAN S.A.	LEDTIMES GROUP CO.,LIMITED	LUZ DE EMERGENCIA 80 LED	EN60598-1:2015+A1:2018	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/182/2020	Dic. / 2025	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	ITECH S1 302 M AT	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	ITECH S1 302 M AT IP65 AUTONOMIA 3 HORAS	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7.....	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/240/2020	Dic. / 2025	FIVISA	SEGURIMAX	32657/32658/32659	FIVISA	SEGURIMAX	LUZ DE EMERGENCIA 32 LEDS - IP65 -MODELO 32657 (AUTONOMIA 3 H)- MODELOS 32658 Y 32659 (AUTONOMIA 2H)	IEC 60598-1:2014+A1:2017	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/264/2020	Dic. / 2025	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	ROMLED	LT-49140	Extintores Romagnoli S.A.	Ledtimes Group	Luz de Emergencia tipo estanco 40Led, ip65, boton de testeo, bat.Litio 3.7v- 2.2Ah - 5w -350lumen	Cumple Norma CE - EN60598-2-22 EN55015 EN61547 EN61000	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/238/2020	Dic. / 2025	EXTINTORES D' ANDREA SRL	GAMASONIC	HALLA 360	EXTINTORES D'ANDREA SRL	GAMASONIC	Luz de Emergencia con Pir	IEC 60598 -1: 2014 /// IEC 60598-2-22: 2014	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/250/2020	Dic. / 2025	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	ROMLED	LT-9230	Extintores Romagnoli SA	LEDTIMES GROUP.	30Led Del tipo SMD2835 - 220/240v 50/60hz - Batería de Litio 3.7v 1200mah	extintores.romagnoli	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/239/2020	Dic. / 2025	EXTINTORES D' ANDREA SRL	GAMASONIC	HALL E 360	EXTINTORES D'ANDREA SRL	GAMASONIC	Luz de Emergencia de Embutir con Pir	IEC 60598 -1: 2014 /// IEC 60598-2-22: 2014	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/319/2020	Dic. / 2026	FIVISA	SEGURIMAX	33989 / 33990	FIVISA	SEGURIMAX	LUZ DE EMERGENCIA -IP23- MODELO 33989 (60LEDs, AUTONOMIA 6 HS) / MODELO 33990 (90LEDs AUTONOMIA 3HS)	IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/143/2020	Dic. / 2026	Darko Lighting	DAISALUX	ZINER N20 DALI / ZINER N30 DALI / ZINER 2N30 DALI / ZINER 3N30 DALI	DARKO	DAISALUX	IP43;IK04;1-3H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: LIFEPO4; COMUNICACION DALI	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/139/2020	Dic. / 2026	Darko Lighting	DAISALUX	ZINER P20 A / ZINER P30 A / ZINER 2P30 A / ZINER 3P30 A	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04;1-3H AUTONOMIA;PERMANENTE;LED; BATERIA: LIFEPO4,AUTOTEST	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/142/2020	Dic. / 2026	Darko Lighting	DAISALUX	ZINER P20 DALI / ZINER P30 DALI / ZINER 2P30 DALI / ZINER 3P30 DALI	DARKO	DAISALUX	IP43;IK04;1H AUTONOMIA;PERMANENTE;LED; BATERIA: LIFEPO4; DALI	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/31/2021	Dic. / 2026	ONIPLAN SA	HYBRYD	PRIMOS CLA LED	DARKO SA	HYBRYD	modulo led adosar, autónoma/ autotest, IP65, autonomía 3hrs, 220-230V, 50-60Hz	oniplan_sa	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/33/2021	Dic. / 2026	ONIPLAN SA	HYBRYD	PRIMOS II LED	DARKO SA	HYBRYD	módulo led adosar, autónoma/autotest, IP65, autonomía 3hrs, 220- 230V/50-60Hz	EN 60598	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/32/2021	Dic. / 2026	ONIPLAN SA	HYBRYD	PRIMOS CLA LED 0140	DARKO SA	HYBRYD	módulo led adosar, autónoma /autotest, IP65, autonomía 3hrs, 200-230V / 50-60Hz	EN 60598	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/30/2021	Dic. / 2026	ONIPLAN SA	HYBRYD	OWA SU LED	DARKO SA	HYBRYD	módulo led adosar, autónoma/autotest, IP65, autonomía 2hrs, 220-230V / 50-60Hz	EN 60598	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/28/2021	Dic. / 2026	ONIPLAN SA	HYBRYD	OWA ALFA LED	DARKO SA	HYBRYD LTD	MODULO LED, IP65, BAT NI-CD, AUT 3HRS, AUTOTEST	PN - EN 60598	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/29/2021	Dic. / 2026	ONIPLAN SA	HYBRYD	OWA FL LED	DARKO SA	HYBRYD	modulo led empotrar, autonoma/ autotest, autonomía 3hrs, IP65, 220- 230V/50-60Hz	PN - EN 60598	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/134/2020	Dic. / 2026	Darko Lighting	DAISALUX	ZINER N20 A / ZINER N30 A / ZINER 2N30 A / ZINER 3N30 A	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04;1-3 H Autonomía;No Permanente;Led; Bateria: LiFeP04. Autotest	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/140/2020	Dic. / 2026	Darko Lighting	DAISALUX	ZINER N20 / ZINER N30 / ZINER 2N30 / ZINER 3N30	DARKO	DAISALUX	IP 43;IK04;1-3 H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/42/2021	Dic. / 2026	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	ROMLED	LT-9290	Extintores Romagnoli SA	QUANZHOU AONE	90Led Del tipo SMD2835 - 220/240v 50/60hz - Batería de Litio 3.7v 3600mah	EN60529	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/47/2021	Dic. / 2026	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	ROMLED	LT522	Extintores Romagnoli SA	QUANZHOU AONE	44Led Del tipo SMD2835 - 220/240v 50/60hz - Batería de Litio 3.7v 3000mah IP23	EN 60529	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/48/2021	Dic. / 2026	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	ROMLED	DL1200	Extintores Romagnoli SA	QUANZHOU AONE	60Led Del tipo SMD2835 - 220/240v 50/60hz - Batería de Litio 6v 3ah - IP 65	EN60529:1991+ A1:2000+A1:2013	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/1/2021	Dic. / 2026	Darko Lighting	DUISA	ECO-ESLD : 90 / 150 / 220 / 320	DARKO	DUISA	IP 65;IK07; 1H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD:LUM 70- 340LUM	EN 60598-2-22:2014	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/58/2021	Dic. / 2027	Advocavi SA	GRAUSER	DL-1200	ADVOCAVI S.A.	QUANZHOU AONE ELECTRIC CO., LTD	Iluminación de Emergencia IP-65	EN IEC 55015:2019/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN IEC 60598 2-22	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/104/2021	Dic. / 2027	MGI S.A.	NOARCK	SERIE 5xx, MODELO 515	MGI S.A.	NOARCK UNITED CORPORATION	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED IP55 200LM	CE, EN 60598-2-22	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/27/2021	Dic. / 2027	MGI S.A.	NOARCK	2921 TWIN SPOT	MGI S.A.	NOARCK UNITED CORPORATION	LUMINARIA IP65 DOS FOCOS LED	CE, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22, EN 62493, EN 62471	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/165/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normalux	Dunna D-30L	Anixter Uruguay S.A	Normalux	Alumbrado de emergencia: Dunna	UNE-EN 60598-2-22:2015, UNE-EN 60598-1:2015, UNE-EN 62471:2009, 62493:2015	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/179/2021	Dic. / 2027	UBIPLAN S.A.	WATTON	LT 42480	UBIPLAN S.A.	LEDTIMES GROUP CO., LTD	LUZ DE EMERGENCIA, 2 cabezas alta intensidad 1000 lumenes, cabezas rotativas.	EN60598-1 - IP43	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/155/2021	Dic. / 2027	Demax SA	AONELEC	AL-3690	DEMAX SA	AONE STONE LIGHT COMPANY LIMITED	LUZ DE EMERGENCIA DE 90 LEDS IP23	EN60598, EN55015, EN61547, EN61000	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/116/2021	Dic. / 2027	Demax SA	NOBLEX	BY-Z2145U-T	DEMAX S.A.	BAIYI LIGHTING HOLDINGS LIMITED	LAMPARA DE EMERGENCIA DE DE LED DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65. LISTADO UL	UL924	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/108/2021	Dic. / 2027	Demax SA	NOBLEX	BY-Z2125A	DEMAX SA	BAIYI LIGHTING HOLDINGS LIMITED	LAMPARA DE EMERGENCIA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, DE 90 LEDs, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP23.	EN60529	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/2/2022	Dic. / 2027	Juan Pablo Chabalgoity	Electroimporta	EL-8330	Juan Pablo Chabalgoity	Aone Stone Light Co. Ltd	IP23 - Batería de litio	VDE ; KEMA - KEUR	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/10/2022	Dic. / 2027	FIVISA	CONEXLED	CLK-EX	FIVISA	CONEXLED	LUZ DE EMERGENCIA PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS DE DOS FOCOS 3000 LUMENS - AUTONOMIA 2 HOAS - IP66	IEC60529-2017	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/274/2020	Dic. / 2027	ELECTROFONIA S.A.	EFOLIGHT	EL-1018L	ELECTROFONIA S.A.	KINGSONIC INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.	AC 110~240V 50/60Hz, 24 LEDS, Bat. 2x3.7V/2200mAh Li-Ion en serie, 8/24 LEDs Mango plegable, Pared	EMC 2004/108/EC &#150; LVD 2006/95/EC IEC 60598-1 - IEC 60529	Luz de Emergencia
DNB/Montevideo/57/82/2021	Dic. / 2027	EXTINTORES D' ANDREA SRL	GAMASONIC	507 L 24	EXTINTORES D'ANDREA SRL	GAMASONIC	Luz de Emergencia Gamasonic 507 L 24 IP 65	IEC 60598 -1: 2014 /// IEC 60598-2-22: 2014	Luz de Emergencia

DNB/Monteideo/57/47/2022	Dic. / 2027	BOMBE SRL	BOMBE - ECOGUARD-EMERLAMP	CU-DP01	ECOGUARD SA	HK CU OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO. LTD	20 LED, 300 LUMENS, BATERÍA DE LITIO, TIEMPO ENCENDIDO 3 HORAS,	EN 60598-2-22:2014, EN60598-1:2015+A1:2018	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/118/2021	Dic. / 2027	Tecnifuego Ltda	TGlobal - (Baiyiled)	BYZ 2320 A - BYZ 2023 A - BYZ 2123 A	Tecnifuego Ltda	Baiyi Lighting(Shanghai) Holdings Limited	Luz de emergencia multivoltaje; flujo luminoso 350 a 750 Lm; tipo de led SMD 2835.	EN 60529	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/110/2022	Dic. / 2028	EXTINTORES D'ANDREA SRL	D'ANDREA	Z2815E	EXTINTORES D'ANDREA SRL	BAIYI LIGHTINGS	LUZ DE EMERGENCIA CHATA IP 65	IEC60598 2 22	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/131/2022	Dic. / 2028	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	ONTEC S20 M1X 60/180 M / NM ST	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST IP65 / IK08 AUTONOMIA 1 HORA	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-22:2014 y EN 60598-2-22:2014/A1:2020	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/98/2022	Dic. / 2028	Darko Lighting	DAISALUX	ANTIDEFAGRANTE: P6 /P12/2P6/ 2P12/3P6 /3P10	DARKO	DAISALUX	IP 67;IK04;1-3H;PERMANENTE;LED; BAT:NIMH;II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 °C Db; 300-600lum	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838 *atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE.	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/16/2022	Dic. / 2028	POZZI Y POZZI	SERLUX	LT-9230	POZZI Y POZZI SRL	LEDTIMES LIGHTING CO.,LTD	30Led Del tipo SMD2835 - 220/240v 50/60hz - Batería de Litio 3.7v 1200mah	EN 60598-1:2015+A1:2018	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/52/2023	Dic. / 2028	POZZI Y POZZI	SERLUX	LT-49140	POZZI Y POZZI SRL	LEDTIMES LIGHTING CO.,LTD	Luz de Emergencia tipo estanco 40Led, ip65, boton de testeo, bat.Litio 3.7v-2.2Ah - 3w -400lumen	Cumple Norma CE - EN60598-2-22 EN55015 EN61547 EN61000	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/4/2023	Dic. / 2028	MGI S.A.	NOARCK	DL-1200	MGI S.A.	NOARCK UNITED CORPORATION	LUZ DE EMERGENCIA , IP65, DOS FOCOS, 1200 LUMENS	EN 60598-2-22:2014+A1:2020, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/148/2023	Dic. / 2028	BOMBE SRL	BOMBE - EMERLAMP - ECOGUARD	CU-001	BOMBE SRL	HK CU OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD	80 LED DE ALTA EFICIENCIA, 8 W POTENCIA MAXIMA, BATERIA DE LITIO 3.7V, IP43, BOTON DE TESTO	EN 60598-2-22:2014 / EN 60598-1:2015+A1:2018	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/85/2023	Dic. / 2028	Advocavi SA	GRAUSER	AL3002	ADVOCAVI	QUANZHOU AONE ELECTRIC CO., LTD	Iluminación autónoma de emergencia	IEC 60598 2:22: 2014 - A1: 2017/ IEC 60598 1:20	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/154/2023	Dic. / 2028	ONIPLAN SA	LEDS C4	DECO IP44	DARKO SA	LEDS C4	Superficie ip44, 300ml - 1h / no permanente	EN 60598-1:2015+A1:2018 / EN 60598-2-22:2014	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/178/2023	Dic. / 2028	BOMBE SRL	ECOLIGHT	CU-001	ECOGUARD SA	HK CU OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO. LTD.	80 led, batería de litio, automática, IP43	EN 60598	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/170/2023	Dic. / 2028	ROMA EXTINTORES SRL	FIRELED	LT-42136	Roma Extintores SRL	LEDTIMES GROUP CO., LIMITED	Led P 65 - Apto para exteriores\ Batería: 6V 4500mAh\ Tiempo de carga: 24 hs\ Duración encendido: 3 h	EN IEC 60598-1:2021 Clause 9.2.2 & 9.2.6 IP65	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/151/2023	Dic. / 2028	BOMBE SRL	BOMBE - EMERLAMP- ECOGUARD - ECOLIGHT	MG-6680L	ECOGUARD	MEIGEE ELECTRICAL APPLIANCES CO LTD	80 led, automática, batería de litio, IP23	EN 60598-2-8:2013 / EN 60598-1:2015	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/147/2023	Dic. / 2028	MGI S.A.	LUX LIGHTING	UK-EL-30LED; UK-EL-80LED; UK-EL-90LED	MGI S.A.	SHENZHEN UKEN INDUSTRIAL CO. LTD	Luminarias de emergencia de 30, 80 y 90 LEDS (ver detalles en documentación adjunta).	EN 60598; EN 60529	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/158/2023	Dic. / 2028	ONIPLAN SA	LEDS C4	DECO IP65	DARKO SA	LEDS C4	SUPERFICIE IP65, 100LM - 1H/ NO PERMANENTE + AUTOTEST	EN55015:2013+A1:2015 / EN61547:2009 / EN61000-3-2:2014 / EN61000-3-3:2013	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/153/2023	Dic. / 2028	ONIPLAN SA	LEDS C4	DECO IP44	ONIPLAN SA	LEDS C4	SUPERFICIE IP44, 60LM - 1H / NO PERMANENTE	EN 60598-1:2015+A1:2018 / EN 60598-2-22:2014	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/157/2023	Dic. / 2028	ONIPLAN SA	LEDS C4	DECO IP65	DARKO SA	LEDS C4	SUPERFICIE IP65, 300LM - 1 HR / NO PERMANENTE + AUTOTEST	EN55015:2013+A1:2015 / EN61547:2009 / EN61000-3-2:2014, EN61000-3-6:2013	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/159/2023	Dic. / 2028	ONIPLAN SA	LEDS C4	DECO IP65	DARKO SA	LEDS C4	SUPERFICIE IP65, 60LM - 1 H / NO PERMANENTE	EN55015:2013+A1:2015 / EN61547:2009 / EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2013	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/161/2023	Dic. / 2028	ROMA EXTINTORES SRL	FIRELED	LT-9280	ROMA EXTINTORES SRL	LEDTIMES GROUP CO., LIMITED	80 LED - 2X3.7V 2.2AH - Recargable - Autonomía 4-5h/alto, 8-10hours/largo - Tester de uso - IP43	CE - IEC 60598-1:2014+A1:2017, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/182/2023	Dic. / 2028	ONIPLAN SA	LEDS C4	DECO IP65	DARKO SA	LEDS C4	Superficie IP65, 300LM - 1H / NO PERMANENTE	EN55015:2013+A1:2015 / EN61547:2009 / EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/136/2023	Dic. / 2028	ONIPLAN SA	LEDS C4	DECO IP44	DARKO SA	LEDS C4	Superficie IP44, 60lm - 1h/ No Permanente	EN 60598-1:2015+A1:2018 / EN 60598-2-22:2014	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/138/2023	Dic. / 2028	MGI S.A.	LUX LIGHTING	LT-9280	MGI S.A.	LEDTIMES	LUMINARIA DE EMERGENCIA 80LED 250lm A 520lm IP43 AUTONOMIA 4 A 8 HS	IEC 60598-2-4:2014, IEC 60598-2-4:2014+A1:2017, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013	Luz de Emergencia
DNB/Monteideo/57/66/2018	Dic. / 2024	Tecnifuego Ltda	TGLOBAL	TH 02-25-00	Tecnifuego Ltda.	Ningbo Taihang Firefighting Equipment Co., Ltd.	Nicho metálico de 650 x 650 para BIE y carretel con manguera semirígida	EN 671-1	Manguera
DNB/Monteideo/57/5/2019	Dic. / 2024	Advocavi SA	RYLJET	45/65 mm de diametro	ADVOCAVI S.A.	INDUSTRIAS QUILMES S.A.	Tejido de fibra poliéster, interior de plástico flexible	IRAM 3548	Manguera
DNB/Monteideo/57/21/2020	Dic. / 2025	BOMBE SRL	Bombe	SINTACK-P y SINTACK-D	Bombe Srl	Zhongyu Fire-Fighting Equipment Co. Ltd (Zyfire)	exterior poliéster, interior PVC mm25, mm45 x 25m; tubo interior EPDM mm 25,45, 65 x25m	EN 14540 / FM	Manguera
DNB/Monteideo/57/112/2020	Dic. / 2025	Advocavi SA	ARMTEX	25, 45 y 65 mm. de diametro	ADVOCAVI S.A.	INDUSTRIAS QUILMES S.A.	Tejido de fibra poliéster, interior de plástico flexible, y recubiertas exteriormente	IRAM 3548	Manguera
DNB/Monteideo/57/161/2021	Dic. / 2027	BOMBE SRL	BOMBE CSJ	CSJR-07-B	Bombe Srl	Suzhou HLC Plastics Industry Co. Ltd	BIE 1, nicho mm 680x680x235, manguera semi rígida mm 25x25m con puntero, válvula y manómetro	EN 671-1:2012	Manguera
DNB/Monteideo/57/38/2023	Dic. / 2028	Tecnifuego Ltda	TGlobal (ZY Fire)	Sintack P, Sintack D y Sintack U (Rack-U)	Tecnifuego Ltda	ZYfire Hose Corp	Mangueras para incendio Cubierta exterior de poliester 100% virgen, tubo interior EPDM, PVC y TPU	EN 14540 y Certificado FM	Manguera
DNB/Monteideo/57/294/2018	Dic. / 2024	VITRILAN S.A	FTB	PANEL SANDWICH FTB PFO 1000/ 75 SS	VITRILAN S.A	FABRICA DA BARCA, S.A	Panel de fachada con núcleo aislante en lana de roca\ "paneles sándwich".Resistencia al fuego 120 min	EN 14059	Material Constructivo
DNB/Monteideo/57/99/2019	Dic. / 2024	MontFrio Ltda	Panel Cortafuego MontFrio F60	Panel Cortafuego EPS F60	Produccion nacional	MontFrio Ltda	Panel aislante con núcleo de EPS, terminación de acero galvanizado y placa cementicia en ambas caras	NCh935/1.Of97	Material Constructivo
DNB/Monteideo/57/59/2020	Dic. / 2025	NEW CONCEPT CO LTDA	FoamTech	Melamine Foam Tech Tamaño 1250x600x26mm	New Concept	Foam Tech	Panel de espuma de melamina para revestimiento de paredes y cielorrasos	Norma ASTN-E84, Norma UNE 13501	Material Constructivo
DNB/Monteideo/57/186/2020	Dic. / 2025	3M URUGUAY S.A	3M	Protección Pasiva contra incendios - Mortero	3M Uruguay	3M		Intertek (ASTM814), UL1479	Material Constructivo
DNB/Monteideo/57/249/2020	Dic. / 2025	Lulef S.A.	Muxboard	N/A		Fapylsa	Tipo constructivo (placas y masilla) para uso en montaje de paredes portantes cortafuego	UNE-EN-13279-1-2008	Material Constructivo
DNB/Monteideo/57/105/2021	Dic. / 2027	ABELENDA HERMANOS SRL	Ventilodice	v (rectangulares), VM (redondas)	Abelenda Hnos SRL	Odice S.A.S.	rejillas intumescentes aptas para paredes, tabiques, puertas, resitencias de 60, 90 y 120 minutos	UNEEN 1364-5: 2017	Material Constructivo
DNB/Monteideo/57/58/2023	Dic. / 2028	Exacta SAS	Exacta Housing Panel System	Panel System	Industria Nacional	Exacta SAS	Panel tipo sándwich de cemento alivianado. RF 60	IRAM 11950 - IRAM 11949 - IRAM 11912	Material Constructivo

DNB/Monteideo/57/136/2022	Dic. / 2028	MontFrio Ltda	MontFrio	TECHOPIR 3G		MontFrio Ltda	Panel con núcleo PIR	ISO 11925-2:2020 - EN 13823:2020 - ABNT NBR 16626:2017	Material Constructivo
DNB/Monteideo/57/42/2022	Dic. / 2028	JALOU S.A. / MUROFACIL	MUROFACIL	MUROFACIL 150mm, MUROFACIL 100mm y MUROFACIL 75mm	JALOU S.A.	XIAMEN ZHONGJINGTAI BUILDING MATERIALS CO, Ltd	Paneles de cemento aligerado con EPS (poliestireno expandido) entre dos placas de silicato de calcio	Resistencia al Fuego:GB/T23451-2009;GB/T9978.1-2008;GB/T9978.8-2008;EN13501-2:2016;JG/T1169-2005	Material Constructivo
DNB/Monteideo/57/191/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Mircom	MIX-4001	Anixter Uruguay S.A	Mircom	Base de montaje Mircom, modelo Mix-4001	UQGS.S6299	Otros Base de Montaje
DNB/Monteideo/57/12/2020	Dic. / 2025	Xylem Water Solution SRL	Xylem ACFire	FP12CHC - motor diesel	Saceem	Xylem Water Solutions	Bomba del tipo turbina vertical de 5 etapas con motor diesel	NFPA 20 - Listado UL/FM	Otros Bomba
DNB/Monteideo/57/10/2020	Dic. / 2025	Xylem Water Solution SRL	Xylem AC Fire	Serie 8100 - 6x4x11F Electrica	Saceem	Xylem Water Solutions	Bomba carcasa partida con motor electrico	NFPA 20 - Listado UL/FM	Otros Bomba
DNB/Monteideo/57/283/2019	Dic. / 2025	Xylem Water Solution SRL	Xylem ACFire	Serie 8100 - 6x4x11F DIESEL	Saceem	Xylem Water Solutions	Bomba del tipo carcasa partida con motor diesel	NFPA 20 - Listado UL/FM	Otros Bomba
DNB/Monteideo/57/197/2020	Dic. / 2025	Xylem Water Solution SRL	Lowara	Linea GS - Modelo 6GS40RT/B	Saceem	Xylem Water Solutions	Bomba vertical multietapa, tipo de pozo sumergible	NFPA 20	Otros Bomba
DNB/Monteideo/57/71/2020	Dic. / 2025	VIMAR S.A.	GRUNDFOS	CR 95-6-A-F-A-E-HQQE	VIMAR S.A.	GRUNDFOS	Bomba centrifuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mis	ISO9906:2012 3B	Otros BOMBA CENTRIFUGA
DNB/Monteideo/57/129/2020	Dic. / 2026	VIMAR S.A.	STANDART	SNK 50-250 / SNK 65-250 / SNK 80-250	VIMAR S.A.	STANDART	Bomba Centrifug multietapa para instalacion horizontal	FM Approvals Class: 1311,1319	Otros Bomba centrifuga
DNB/Monteideo/57/127/2020	Dic. / 2026	VIMAR S.A.	Standart	SDS 65-250 / SDS 80-250 / SDS 80-315 / SDS 150-315 / SDS 100-250 / SDS 125-315	VIMAR S.A.	STANDART	Bomba Cetrifuga, Axial SPLIT CASE	FM Approvals Class: 1311,1319	Otros Bomba centrifuga
DNB/Monteideo/57/79/2020	Dic. / 2025	Xylem Water Solution SRL	Xylem ACFire	FP14RJHC - motor electrico	Saceem	Xylem Water Solutions	Tipo turbina vertical de 5 etapas	NFPA 20 - Listado UL/FM	Otros Bombas
DNB/Monteideo/57/156/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE Fire Detection	Safe Cable LHD, TC155 (TH68), TC172 (TH78) Tc190 (TH88), TC220 (TH105)	Salco Uruguay SA	Safe Fire Detection INC	Cable de deteccion lineal de calor "\"Safe Cable LHD\" marca:\ SAFE Fire Detection	UTHV.S24018	Otros Cable de Detección lineal de Calor
DNB/Monteideo/57/178/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NCA1	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Central análoga Normadet modelo NCA1	DE-1310	Otros Central análogo
DNB/Monteideo/57/177/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NCC2	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Central convencional marca Normadet, modelo NCC2	DE-1301	Otros Central convencional
DNB/Monteideo/57/180/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NCC4G	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Central convencional Normadet, modelo NCC4G	DE-1300	Otros Central convencional
DNB/Monteideo/57/181/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NCC1EXT	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Central de Extinción Normadet, modelo NCC1EXT	DE-1302	Otros Central de extinción
DNB/Monteideo/57/169/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	BOSCH	RFHT-A	Anixter Uruguay S.A	BOSCH	Detector de calor BOSCH: RFHT-A	UL-521	Otros Detector de Calor
DNB/Monteideo/57/183/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NDCT	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Detector de calor Normadet modelo NDCT	DE-1304	Otros Detector de calor
DNB/Monteideo/57/182/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NDCO	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Detector de calor termovelocimétrico, modelo NDCO	DE-1303	Otros Detector de calor termovelocimétrico
DNB/Monteideo/57/193/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Mircom	MIX-4010	Anixter Uruguay S.A	Mircom	Detector de Humo Mircom, modelo Mix-4010	UROX.S25366	Otros Detector de humo
DNB/Monteideo/57/168/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	BOSCH	RFSM2-A	Anixter Uruguay S.A	BOSCH	Detector de humo inalambrico: BOSCH RFSM2-A	UL-268	Otros Detector de Humo inalambrico
DNB/Monteideo/57/185/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NPA	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Detector analogo de incendio Normadet, modelo NPA	DE-1311	Otros Detector de incendio
DNB/Monteideo/57/192/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Mircom	MIX-4030	Anixter Uruguay S.A	Mircom	Detector de temperatura Mircom, modelo MIX-4030	UQGS.S6299	Otros Detector de temperatura
DNB/Monteideo/57/140/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	PROTECTOWIRE	EPC, XCR, XLT, PLR-R, PLR-CR	Salco Uruguay S.A	PROTECTOWIRE	Cable detector lineal de calor PROTECTOWIRE	UTHV.S480	Otros Detector lineal de calor
DNB/Monteideo/57/138/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	PROTECTOWIRE	CTM-530	SALCO Uruguay S.A	PROTECTOWIRE	Detector lineal de calor de accionamiento de temperatura confirmado (CTI): CTM-530	UTHV.S480	Otros Detector lineal de calor de accionamiento de temperatura confirmado (CTI)
DNB/Monteideo/57/189/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Mircom	MIX-4020	Anixter Uruguay S.A	Mircom	Detector multisensor Mircom, modelo Mix-4020	UQGS.S6299	Otros Detector multisensor
DNB/Monteideo/57/187/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Mircom	MS-702MP	Anixter Uruguay S.A	Mircom	Estacion manual de alarma Mircom, modelo MS-702MP	UNI7.S7005	Otros Estacion manual de alarma
DNB/Monteideo/57/194/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NFC24-2	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Fuente de alimentacion Normadet modelo NFC24-2	DE-1315	Otros Fuente de alimentacion
DNB/Monteideo/57/206/2020	Dic. / 2025	3M URUGUAY S.A	3M	Protección pasiva contra incendios - Mantas	3M Uruguay	3M		UL 1978; ASTM E 814; ASTM E 84; UL 910; NFPA 262; ASTM E 119	Otros Mantas
DNB/Monteideo/57/190/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Mircom	MIX-4040	Anixter Uruguay S.A	Mircom	Módulo de monitoreo Mircom, modelo Mix-4040	UOXX.S5434	Otros Módulo de monitoreo
DNB/Monteideo/57/167/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	BOSCH	B9512G	Anixter Uruguay S.A	BOSCH	Panel de Control: BOSCH B9512G	UL 864	Otros Panel de control
DNB/Monteideo/57/173/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	BOSCH	B8512G	Anixter Uruguay S.A	BOSCH	Panel de control BOSCH: B8512G	UL 864	Otros Panel de control
DNB/Monteideo/57/57/2019	Dic. / 2024	Advocavi SA	DEM	POLVO ABC	ADVOCAVI S.A.	INDUSTRIAS DEM S.A.	Polvo Químico para Extintores de Incendio ABC	IRAM3569	Otros POLVO QUIMICO
DNB/Monteideo/57/45/2020	Dic. / 2025	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	Horing Llih	AH-9717	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	HORING LIH INDUSTRIAL. CO. LTD	Alarma de emergencia pulsable, con salida directa a señal de alarma de incendio.	CE EN54/ EN6100 / EN50130-4	Otros Pulsador Manual de incendio
DNB/Monteideo/57/18/2022	Dic. / 2027	VITRILAN S.A	METACALK	METACALK 1000	VITRILAN S.A	RECTORSEAL	sellador cortafuego para la proteccion pasiva contra incendios. Es un producto intumescente	ASTM E14 (UL 1479 ), UL2079, FM	Otros sellador
DNB/Monteideo/57/175/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NSCE	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Sirena convencional Normadet modelo NSCE	DE-1307	Otros Sirena convencional
DNB/Monteideo/57/176/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	Normadet	NSCI	Anixter Uruguay S.A	Normagrup	Sirena convencional Normadet, modelo NSCI	DE-1306	Otros Sirena convencional
DNB/Monteideo/57/281/2019	Dic. / 2024	A. Castro Servicios y Tecnología S.A.	Potter + Sevo	PFC4410	A.Castro Servicios&Tecnología S.A.	Potter Electric Signal Co. y Sevo Systems	Detección de Incendio y Extinción por Agente Limpio	NFPA 72 y NFPA 2001	Otros Tecnología Detección y Extinción
DNB/Monteideo/57/115/2021	Dic. / 2027	Demax SA	NOBLEX	SNG115	DEMAX SA	SYNERGY INDUSTRY CO. LTD.	VALVULA GLOBO DE BRONCE DE Ø1 1/2" Y Ø2 1/2"	UL-FM	Otros Válvula Globo
DNB/Monteideo/57/190/2017	Dic. / 2024	FEDILEN S.A.	ROPER	PUERTA CORREDIZA CORTAFUEGO CIR 60 - (1 Hora)	FEDILEN S.A.	ROPER	FABRICADA EB CHAPA DE ACERO GALVANIZADA RELLENA DE LANA DE ROCA. PUERTA CORREDIZA CORTAFUEGO, ACTUA COMO BARRERA Y EVITA PROPAGACION DEL FUEGO.	UNE EN 1634-1, UNE EN 13502-2	Puerta Corta Fuego
DNB/Monteideo/57/298/2018	Dic. / 2024	ABELENDA HERMANOS SRL	Padilla Fire Doors	Classic/rever	Abelenda Hnos SRL	Padilla Fire Doors (España)	Puertas cortafuego RF60 y RF120, de una y de dos hojas en cada caso, batientes.	UNEEN1634-1 y UNE EN 9723	Puerta Corta Fuego

DNB/Montevidео/57/537/2018	Dic. / 2024	FEDILEN S.A.	ROPER	EI2 120 C5 2 HOJAS (RESISTENCIA AL FUEGO 120 min.)	FEDILEN S.A.	ROPER	FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR 1 mm. \ INCLUYE LANA DE ROCA 165K/m2 + FIBROYESO	EN 1363-1, EN 1634 -, EN 13501-2	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/110/2020	Dic. / 2025	DFuturo Ltda	ENDOORS	ENDOORS CF64-1, ENDOORS CF64-2, ENDOORS CF54-1, ENDOORS CF54-2,	DFuturo Ltda.	ENDOORS SL	Puertas Cortafuegos EI-60 y EI-120 Batientes de 1 y 2 hojas.	NF EN 13501-2 - C.E.	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/306/2019	Dic. / 2025	ABELENDА HERMANOS SRL	Koneba/ Kortex	E sin irrigacion y EI con irrigacion	Abelenda Hnos SRL	Kortex (España)	Cortina cortafuegos RF180 en anchos de hasta 2.7m y RF120 en anchos mayores.	UNE-EN, Nros 13501-1;2007+A1:2010, 15269-11	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/30/2020	Dic. / 2025	Arq. Jose Luis Seguessa Pereira	STÓBICH	Supercoil, Moducoil, Smokeshield-C, Stripecoil, Smokeshield-S, Fibershield-S, Fiberseal Evoluti	AUTOMATISMOS ROMA	STÓBICH BRANDSCHUTZ GMBH	Cortinas Cortafuego sistema "Fibershield", fabricadas en Alemania bajo pedido.	NORMAS DIN (DIN EN 13501-2, DIN 1634-1) // IT O9 CB-SP	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/9/2020	Dic. / 2025	Arq. Jose Luis Seguessa Pereira	NINZ	UNIVER- PROGET-REI 60-REI 90- REI 120	AUTOMATISMOS ROMA	NINZ	Puertas cortafuego italianas	UNI 9723 (Italiana)	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/64/2020	Dic. / 2025	ISAI S.R.L	BLE	FC2 Cortina corta fuego	ISAI SRL	BLE	Cortina corta fuego de fibra de vidrio con refuerzos de acero inoxidable	BSEN1634	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/109/2020	Dic. / 2025	TECNOMADERA S.A.	SPLIT	1B60 - 1B120	TECNOMADERA S.A.	DIERRE S.p.A. https://www.dierre.com/it	Puertas metálicas resistentes al fuego de conformidad con la norma EN 13501-2	EN 13501-2 / EN 1634-1	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/6/2021	Dic. / 2026	Fabian Cebreiros	MECOSA	CORREDERA CRF-MEC 120 MOELO VICTORIA	FABIAN CEBREIROS	MECOSA	Puerta cortafuego metálica corredera de apertura lateral de una hoja, resistencia al fuego 120 min	UNE EN 13501-2: 2019	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/317/2020	Dic. / 2027	ABELENDА HERMANOS SRL	Padilla Fire Doors (España)	Fireglass y Englass	Abelenda Hnos srl	Padilla Fire Doors (España)	Vidrio Pyrostop, Fireglass en RF60, Englass RF60	UNE EN 1634-1; UNI 9723	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/20/2022	Dic. / 2027	ABELENDА HERMANOS SRL	Padilla Fire Doors	Vulcano (correderas) de una hoja RF120	Abelenda Hnos SRL	Padilla Fire Doors (España)	RF120, doble chapa, relleno en lana de roca, electroiman y contrapeso de cierre, amortiguador, etc	UNE EN 1634-1:2010	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/108/2022	Dic. / 2027	FEDILEN S.A.	ROPER	EI2 90 C5	FEDILEN S.A.	ROPER	PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO DE 1,5 Y 0,6 mm. DE ESPESOR.	EN 1634-1, EN 1363 - 1, EN 13501 - 2	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/112/2022	Dic. / 2028	FEDILEN S.A.	ROPER	EI2 90 C5	FEDILEN S.A.	ROPER	PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS FABRICADA EN CHAPAS DE ACERO DE 1,5 Y 0,6 mm DE ESPESOR, Y LANA DE ROCA	UNE-EN 1634-1	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/97/2022	Dic. / 2028	FEDILEN S.A.	ROPER	EI 2 60 C5, DOBLE HOJA	FEDILEN S.A.	ROPER	Puertas metálicas batientes rellena de lana de roca. Dos hojas	UNE- EN 10142, UNE - EN 13501 - 2	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/84/2023	Dic. / 2028	ABELENDА HERMANOS SRL	Koolair	SCFR (rectangular) y SCFC (circular)	Abelenda Hnos SRL	Safeair del grupo Koolair	configuración circular o rectangular, RF 120 minutos, accionamiento motorizado o manual	UNE EN 13501-3 y UNE EN 1366-2	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/11/2023	Dic. / 2028	ISAI S.R.L	Zhedjian Jindi Door	OF DF 01	ISAI SRL	Zhedjian Jindi Door Co Ltda.	Puerta interior cortafuego RF30 minutos	UL 10C UL 10B	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/130/2022	Dic. / 2028	Essen SA	Asturmadi	Puerta Cortafuego Firestop 1 Hoja Batiente RF60 minutos	ESSEN SA	ASTURMADI	Puerta batiente metálica 1 Hoja, chapa galvanizada con aislacion de lana de roca RF60 minutos	UNE-EN 13501-2:2019/EI2 60-C5 /ANS/UL 10B	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/96/2023	Dic. / 2028	Essen SA	Asturmadi	Puerta cortafuego Firestop 1 hoja batiente, RF 90 minutos	ESSEN SA	Asturmadi	Puerta cortafuego batiente 1 hoja, chapa galvanizada con aislación de lana de roca.	UNE-EN 13501-2:2019 / ANSI / UL 10B / EI2 90-C5	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/3/2022	Dic. / 2028	ABELENDА HERMANOS SRL	padilla Fire Doors	Fireglass RF90	Abelenda hnos srl	bloxer italia	RF90, vidrios pyrostop de 48mm de espesor con cámara intermedia, perfilera de 80mm con fibrosilica	UNI EN13501-2 y UNI EN 1634-1	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/152/2023	Dic. / 2028	ABELENDА HERMANOS SRL	Padilla Fire Doors (España)	MAgnum		Padilla Fire Doors/Merevin	puertas cortafuego RF120 de grandes dimensiones	UNE EN 1634-1 y UNI 9713	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/24/2023	Dic. / 2028	FEDILEN S.A.	ROPER	EI2 60 C5	FEDILEN S.A.	ROPER	PUERTA DE UNA HOJA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO ESPESOR 1.5 Y 0.6 mm. INCLUYE LANA DE ROCA	EN 1634, EN 1363-1, EN 13501-2	Puerta Corta Fuego
DNB/Montevidео/57/110/2021	Dic. / 2027	Demax SA	NOBLEX	HY-12, HY-16, HY-19	DEMAX	SHAOXING SHANGYU HONGYE FIRE EQUIPMENT FACTORY	PUNTERO MULTIPROPÓSITO CHORRO NIEBLA DE 12MM, 16MM Y 19MM.	SOLAS 74 II (MED), EN15182	Puntero
DNB/Montevidео/57/28/2018	Dic. / 2024	RAMALA S.A.	TRQ EMERGENCY	MIZAR LED SP LED	RAMALA SA	ESPAÑA	Cuerpo fabricado en policarbonato.\ Tipo LED: SMD	UNE-EN 1838:2000	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/97/2019	Dic. / 2024	TRIOSA ILUMINACION S.A.	ONE Light	89406	TRIOSA ILUMINACION S.A.	ONE LLIGHT	IP44 1W LED, para adosar a cielorraso, de\ uso interior o exterior. Autonomía de 3horas	diego.jarrosa.borges	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/132/2019	Dic. / 2024	Ing. Otto Vicente	OMS, a.s. (FIVISA)	EMERGENCY 2990	FIVISA	OMS, a.s.	1x1W or 2w, 220-240V / 50-60Hz, LED, IP44, 30m visib, NiCd (3221-2)/LiFePO4 (3223-6), autonom 3hs	EN55015:2013, EN60598-1:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2:2013, EN61547:2009	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/145/2019	Dic. / 2024	FIVISA	SEGURIMAX	26575 / 24160 / 25327 / 26576	FIVISA	SEGURIMAX	CARTEL DE SEÑALIZACION-MODELOS 26575 Y 24160 (AUTONOMIA 2 HS) MODELOS 25327 Y 26576 (AUTONOMIA 3 HS)	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/189/2020	Dic. / 2025	Advocavi SA	GRAUSER	2912	ADVOCAVI S.A.	Ningbo Jiming Electric Appliance Co., Ltd	Señalización Led de Emergencia	UNE-EN 60598 - 2-22/EN 61000/EN 55015 A1-A2/EN 61547	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/107/2020	Dic. / 2025	BETA ILUMINACION SA	ART	WM22 (2362SE)	CORPORACION CAMPTON SA	ART BRIGHT TECHNOLOGY INDUSTRY CO LTD	CARTEL DE SALIDA, AC230V, 50HZ, MAX 2W	EN60598-2-22:2014; EN60598-1:2008+A11:2009; EN62471:2008; EN62031:2008+A1:2013; EN62493:2010	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/193/2020	Dic. / 2025	BOMBE SRL	BOMBE / ECOGUARD	CU-B01	BOMBE SRL - ECOGUARD SA	HK CU OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.	LED de alta luminosidad (6), mm342x216x23, permanentemente iluminado, IP23, batería nikel cadmio	EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015+A1:2018	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/296/2020	Dic. / 2025	SEBITUR S.A.	ASENWARE	SERIE AW-D106 (MODELOS AW-D106A/ AW-D106W)	SEBITUR S.A.	ASENWARE LTD	JALADORA MANUAL INALAMBRICA SERIE AW-D106, MODELOS : AW-D106A/ AW-D106W	EN54-3, EN54-23,EN54-25	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/35/2021	Dic. / 2026	ONIPLAN SA	HYBRYD	PROFILIGHT SGN LED	DARKO SA	HYBRYD	modulo led señalización adosar, IP40, autónoma autotest, aut 3hrs / permanente, 220-230V/50-60Hz	PN - EN 60598	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/34/2021	Dic. / 2026	ONIPLAN SA	HYBRYD	PRIMOS SGN LED	DARKO SA	HYBRYD	módulo led señalización adosar, autónoma/ autotest, IP65, auton3hrs/ permanente, 220-230V/ 50-60Hz	PN-EN 60598	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/90/2021	Dic. / 2027	VICTOR MARTIN ARREGUI VIDAL	System Sensor	P2RL	Genper - Prosegur	System Sensor	Elementos de notificación, sirenas con estrobos	UL (ULSZ.S4011) / FM	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/91/2021	Dic. / 2027	VICTOR MARTIN ARREGUI VIDAL	System Sensor	P2RK, SRK	Genper - Prosegur	System Sensor	Elementos de notificación, sirenas y estrobos	UL (ULSZ.S4011) / FM	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/92/2021	Dic. / 2027	VICTOR MARTIN ARREGUI VIDAL	System Sensor	SSM24-6A	Genper - Prosegur	System Sensor	Elementos de notificación, campanas	UL (ULSZ.S4011, ULSZC.S7539) / FM	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/109/2021	Dic. / 2027	Demax SA	NOBLEX	BYZ-2010A-G	DEMAX S.A.	BAIYI LIGHTING HOLDINGS LIMITED	CARTEL LUMINOSO DE EVACUACION	EN60529	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/6/2022	Dic. / 2027	FIVISA	SEGURIMAX	31067 - 31197	FIVISA	SEGURIMAX	CARTEL DE SEÑALIZACION - 30 LUMENS - IP23 - AUTONOMIA 3 HORAS	IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/117/2020	Dic. / 2027	Darko Lighting	DUISA	VDC3216 N A / 2N A / 3N A	DARKO	DUISA	IP 20;IK04; 1-3H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: LIFEPO4. AUTOTEST	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/116/2020	Dic. / 2027	Darko Lighting	DUISA	VDC3216 P (B) / P60 (B) / 2P (B)	DARKO	DUISA	IP 20;IK04; 1-2 H AUTONOMIA;PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/118/2020	Dic. / 2027	Darko Lighting	DUISA	VDC3216 P A / 2P A / 3P A	DARKO	DUISA	IP 20;IK04; 1-3H AUTONOMIA;PERMANENTE;LED; BATERIA: LIFEPO4; AUTOTEST	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/114/2020	Dic. / 2027	Darko Lighting	DUISA	VDC3216 N / N60 / 2N	DARKO	DUISA	IP 20;IK04; 1-2 H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD	*EN 60598-2-22 * EN 60598 * EN1838	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/142/2022	Dic. / 2028	PERLYNA LTDA	PERLYNA	Cartel de Seguridad Foto luminiscente	Ind. Nacional	Perlyna SA	Cartel Salida / Cartel Extintor	IT-10 Señalización_de_Incendio / Norma UNIT - ISO 3864 Símbolos Gráficos	Señalización Emergencia
DNB/Montevidео/57/265/2020	Dic. / 2028	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	ROMLED	LT-41360	Extintores Romagnoli S.A.	Ledtimes Gropp	Salida 12Led, boton de testeo,1.2v 0.8Ah, betria Litio - Autonomia 5hs -ip23	CE - IEC60598	Señalización Emergencia

DNB/Montevideo/57/99/2022	Dic. / 2028	Darko Lighting	DUIISA	VDC2211:N / N60 / 2N	DARKO	DUIISA	IP 20;IK04; 1-2 H AUTONOMIA;NO PERMANENTE;LED; BATERIA: NICD	Certificaciones y ensayos, Documentos autenticados, Informes técnicos, Otros	Señalización Emergencia
DNB/Montevideo/57/10/2023	Dic. / 2028	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	ONTEC S20 M1X 60/180 M / NM ST	TRIOSA ILUMINACION S.A.	TM TECHNOLOGIE	MODELO M1X 60/180 M/NM ST - IP65 - 1 HORA	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2:22:2014 y EN 60598-2:22:2014/A1:2020	Señalización Emergencia
DNB/Montevideo/57/171/2023	Dic. / 2028	ROMA EXTINTORES SRL	FIRELED	LT-41360	Roma Extintores SRL	LEDTIMES GROUP CO., LIMITED	Señalización luminosa tipo LED automática - Duración de uso 5hs. \ IP23	it 10, IEC 60598-1:2015 + A1:2018	Señalización Emergencia
DNB/Montevideo/57/538/2018	Dic. / 2024	SEBITUR S.A.	WIZMART	Serie NB326 ( NB326-S-4AR-12, NB326-S-4-12, NB326-H-4AR-12 y NB326-H-4-12)	Sebitur S.A.	Wizmart Technology INC	Detectores de humo Convencionales de humo, de temperatura, con auto reinicio, de cuatro hilos y 12V	CE, EN-54,	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/317/2018	Dic. / 2024	Ingenieria Contra Incendios	COFEM	PUCAY	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS	COFEM	PULSADOR ANALOGICO MANUAL	EN 54 -11	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/328/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	BOSCH	CENTRAL INCENDIO FPD7024	EBORIL SA	ROBERT BOSCH	Panel de Alarma de 4 zonas convencional/direccionable expandible	UL - CSFM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/6/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Edwards Signaling	281B-PL / 282B-PL / 283B-PL / 284B-PL	Terosyr S.A.	Edwards	Detector de calor de temperatura fija y termovelocimétrico	UL521 (S6593)	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/344/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	Bosch	FAA 440	Eboril SA	Robert Bosch	FAA 440 Base Analoga	UL*CSFM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/345/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	Bosch	FMM 325	Eboril SA	Robert Bosch	Avisador Manual Analogica Serie A - AD	UL-CSFM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/339/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	BOSCH	FMR 1000 RCMD	EBORIL S.A.	ROBERT BOSCH	Centro de Comando Remoto	UL.CSFM- FDNY	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/338/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	BOSCH	FMR1000 RA	EBORIL S.A.	ROBERT BOSCH	Anunciador Remoto	UL-CSFM-FDNY	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/331/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	BOSCH	D273	EBORIL S.A.	ROBERT BOSCH	Detectores Fotoelectricos de Humo y de Humo y Calor - Series	UL -CSMF	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/558/2018	Dic. / 2024	R DEL SUR S.A.	Aguilera	AE/C5-OP	garaysa	aguilera	Detector óptico de humos	EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/510/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Interlogix	SDX-135Z	Terosyr S.A.	Interlogix	Detector de humo, calor y congelamiento inalámbrico	UL217 y UL268, CAN/ULC-S531	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/509/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Interlogix	103-20 / 103-22	Terosyr S.A.	Interlogix	Jaladora (estación manual) para paneles de incendio convencionales, simple y doble acción.	S6597	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/507/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Interlogix	521NB / 521NC / 521NBXT / 521NCXT / 541NB / 541NBXT	Terosyr S.A.	Interlogix	Detectores de humo de 2 y de 4 hilos, con funciones auxiliares	UL S1125	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/535/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	System Sensor	P2R / P2RK / P2R-SP	Terosyr S.A.	System Sensor	Sirena con estrobo	UL S4011	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/330/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	Bosch	D263	EBORIL S.A.	ROBERT BOSCH	Detector de Humo y de Humo y Calor Serie	UL - CSMF	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/343/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	Bosch	FAP 440	Eboril SA	Robert Bosch	Detectores Analogicos Serie	UL - CSFM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/332/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	Bosch	F220	Eboril SA	Robert Bosch	Detectores Fotoelectricos de Humo - Serie	UL - CSFM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/463/2018	Dic. / 2024	ALTIMEC S.A.	EDWARDS UNITED TECHNOLOGIES	SIGA-278	ALTIMEC S.A.	UTC	Avisador manual doble acción serie Signature	UL, CSFM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/335/2018	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	BOSCH	FPA1000	EBORIL S.A.	ROBERT BOSCH	FPA1000 Central Analogica	UL-CSFM- FDNY	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/534/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	System Sensor	5601P / 5602 / 5603 / 5604 / 5621 / 5622 / 5623 / 5624	Terosyr S.A.	System Sensor	Detectores mecánicos de temperatura mediante temperatura fija / Termovelocimétricos	UL S2102 / FM 3016008 / ULC CS630	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/320/2018	Dic. / 2024	Ingenieria Contra Incendios	COFEM	A30XHTCO	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS	COFEM	DETECTOR ANALOGICO OPTICO TERMICO MONOXIDO DE CARBONO	EN 54 - 7	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/492/2018	Dic. / 2024	ALTIMEC S.A.	EDWARDS UNITED TECHNOLOGIES	G1	ALTIMEC S.A.	UTC	Sirenas, estrobos de notificación para sistemas de detección de incendio.	UL, FM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/460/2018	Dic. / 2024	ALTIMEC S.A.	EDWARDS UNITED TECHNOLOGIES	SIGA-HRD	ALTIMEC S.A.	UTC	Detector termovelocimétrico inteligente serie Signature	UL, CAN/UL, CSFM, FM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/459/2018	Dic. / 2024	ALTIMEC S.A.	EDWARDS UNITED TECHNOLOGIES	SIGA-PD	ALTIMEC S.A.	UTC	Detector de humo óptico inteligente serie Signature	CAN/ULC, UL, CSFM, FM.	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/486/2018	Dic. / 2024	R DEL SUR S.A.	Komttech	ISIEX50/M21R	Garaysa	Komttech	Sirena exterior óptico-acústica Komttech ISIEX50/ Sirena interior óptico-acústica Komttech M21R	EN54-3 (ISIEX50)	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/484/2018	Dic. / 2024	R DEL SUR S.A.	Aguilera	AE/C5-2P	Garaysa	Aguilera	Central de 2 zonas en caja ABS	EN 54-2: 1997 + AC: 1999/A1: 2006; EN 54-4: 1997 + AC: 1999/ A1: 2002	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/482/2018	Dic. / 2024	R DEL SUR S.A.	VCN Komttech	VCN-400	Garaysa	komttech	Central detección de incendios convencional de 4 zonas	EN 54-2: 1997/A1: 2006; EN 54-4:1997/A1: 2002 + A2: 2006	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/517/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Edwards	FSP1004G-2 / FSP502G-2	Terosyr S.A.	Edwards	Panel de detección de incendios convencional línea Fireshield	UL864	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/516/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Edwards	WG4RF-HVMHC / G1RF-HDVM	Terosyr S.A.	Edwards	Sirenas para interior y para exterior para sistemas Vigilant	ULSZ.S218	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/548/2018	Dic. / 2024	SEBITUR S.A.	SECOLARM	Serie: SL-126Q y SL-126-A24Q (en colores ambar, azul, roja, verde y transparente)	Sebitur S.A.	SUPERIOR ELECTRONICS CORPORATION	Luces Espectroscópicas de 12 Voltios (SL-126Q) y 24 voltios (SL-126-A24Q)	UL, CE, ROHS, EN 55015:2006, EN 61000-6-1:2007, EN 61547:1995/A1:2000, EN 61000-6-3:2007	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/549/2018	Dic. / 2024	SEBITUR S.A.	DSW	Serie EAS-400 modelos (EAS400A RED, EAS400A AMBER, EAS400 B RED, 11. EAS 400 LED )	Sebitur S.A.	NINGBO DSW ELECTRONICS CO., LTD.,	SIRENA CON FLASH	CE, EN5022:1998 +A1:2000 +A2:2003, EN61000-6-3-2001, EN61000-6-1-2001	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/550/2018	Dic. / 2024	SEBITUR S.A.	DSW	F-87	Sebitur S.A.	NINGBO DSW ELECTRONICS CO., LTD.	Avisador manual de Incendio ( Jaladora)	CE, EN-61000-6-3:2007+A1:2011, EN50130-4:2011	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/551/2018	Dic. / 2024	SEBITUR S.A.	DSW	EFA-126, EFA -183, EFA-186 y EPA140	Sebitur S.A.	NINGBO DSW ELECTRONICS CO., LTD.	Sirena con Luz Estroboscópica	CE, EN-61000-6-3:2007+A1:2011, EN50130-4:2011	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/514/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Kidde	KI-PD / KI-HRD / KI-HFD / KI-PHD	Terosyr S.A.	Edwards	Detectores cableados fotoeléctricos, combinados y de temperatura para sistemas Vigilant	UL268	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/513/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Kidde	VS1-2-G-SP / VS4-2-G-SP	Terosyr S.A.	Edwards	Panel para detección de incendios análogo direccionable \	UL864	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/488/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Interlogix	NX-8E	Terosyr S.A.	UTC Fire & Security	Panel para detección de incendios de 8 zonas expandible hasta 192 zonas	UL365	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/53/2019	Dic. / 2024	ABELENDAS HERMANOS SRL	GST	GSTDI9102 - GSTDI9103 - GSTI9105R	Abelenda Hermanos	GST	detectores inteligentes de humo, térmico, y de haz reflectante	LPCB - EN54-7 - EN54-5 - EN54-12	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/54/2019	Dic. / 2024	ABELENDAS HERMANOS SRL	Xtralis	OSID	Abelenda Hermanos	Honeywell - Xtralis	Detectores de humo por haz proyectado	UL - FM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/31/2019	Dic. / 2024	ABELENDAS HERMANOS SRL	GST	GST104 - GST108 - GST200 - GSTM200 - GSTIFP4M	Abelenda Hermanos	GST	Paneles de sistema de detección de incendio	UL - LPCB - EN54-2 - EN54-4	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/41/2019	Dic. / 2024	MECOLAN S. A.	FIRERAY	FIRERAY ONE	MECOLAN S.A.	FFE	Detector lineal de humo	UL 268 - Standard for Safety for Smoke Detectors for Fire	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/39/2019	Dic. / 2024	MECOLAN S. A.	AE	AE/C5 4 P; AE/C5 8P; AE/C5 8-16; AE/PX2; AE/SA C2; AE/SA C8	MECOLAN S.A.	AGUILERA ELECTRÓNICA	Central convencional reporta por zona. \ Central algorítmica cada elemento se reporta.	EN 54 -2 EN 54 - 4	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/52/2019	Dic. / 2024	ABELENDAS HERMANOS SRL	Honeywell - Xtralis	Vesda E series, Vesda series	Abelenda Hermanos	Honeywell - Xtralis	sistema de detección laser de aspiracion	UL - FM	Sistema de Detección

DNB/Montevideo/57/32/2019	Dic. / 2024	ABELENDA HERMANOS SRL	Notifier - Honeywell	Notifier NFS-320 - Notifier NFS2-640 - Notifier NFS2-3030 - Notifier RP-2002E	Abelenda Hermanos	Notifier - Honeywell	Paneles de incendio	UL - FM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/26/2019	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	MIRCOM	FHS-340 SERIES	EBORIL SA	MIRCOM	BOCINA/LUCES ESTROBOSCOPICAS SERIES	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/255/2018	Dic. / 2024	Ingenieria Contra Incendios	COFEM	SIR24B SIR24BL SIR24B+BSLC	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS	COFEM	SIRENA INTERIOR EXTERIOR	EN-54-23	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/8/2019	Dic. / 2024	EBORIL S.A.	BOSCH	D7050	EBORIL SA	ROBERT BOSCH	Detector Fotoelectrico de humo y calor serie	UL-CSFM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/286/2018	Dic. / 2024	Ingenieria Contra Incendios	COFEM	SIRAY SIRAYL SIRAY+BSLC	INGENIERIA CONTRA INCENDIOS	COFEM	SIRENAS ALGORITMICA DIRECCIONABLE	EN 54 -3 54-23	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/515/2018	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Kidde	GSA-M270 / GSA-M278	Terosyr S.A.	Edwards	Jaladora (estación manual) simple y doble acción para sistemas Vigilant	UL S2318	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/378/2018	Dic. / 2024	Tecnifuego Ltda	TGLOBAL-Asenware	Sirena convencional de la serie AW-CBL2166; AW-CSS2166-2 y AW-CSS2166-4	Tecnifuego Ltda.	China-R&D and Supply Chain Center - Zhongshan Guta Fire Equipment Technology Co., Asenware Ltda	Sirenas tipo campana y con luz de strobo para sistema de detección temprana en centrales convenciona	EN 50130-4 y EN 61000-6-3+A1	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/7/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Edwards Signaling	270-SPO / 270-DPO	Terosyr S.A.	Edwards	Estación de activación manual (jaladoras)	UL S2318	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/58/2019	Dic. / 2024	BOMBE SRL	BOMBE - Horing Lih	AH-0316-2, AH-0316-3, AH-0316-4	BOMBE SRL	Horing Lih Industrial Co. Ltd.	Detector de temperatura, convencional, combinado, multipropósito, con base, 2, 3 y 4 hilos	EN 54-5:2000+A1:2002	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/64/2019	Dic. / 2024	BOMBE SRL	BOMBE - Horing Lih	AH-03127 / AH-0218	BOMBE SRL	Horing Lih Industrial Co. Ltd	Alarmas sonora luminosas	EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/309/2018	Dic. / 2024	Tecnifuego Ltda	TGLOBAL-Asenware	Detectores de Humo convencional de la serie AW-CSD311 y la serie CSD381	Tecnifuego Ltda.	China-R&D and Supply Chain Center - Zhongshan Guta Fire Equipment Technology Co., Asenware Ltda	AW-CSD311 es un detector fotoelectrónico que utiliza una cámara de detección óptica de vanguardia.	CE - EN 50130-4 ; EN 61000-6-3+A1 y EN 54-7	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/376/2018	Dic. / 2024	Tecnifuego Ltda	TGLOBAL-Asenware	Pulsador-Jaladora convencional de la serie AW-CMC 2166-5 y la serie AW-CMC 2166-6	Tecnifuego Ltda.	China-R&D and Supply Chain Center - Zhongshan Guta Fire Equipment Technology Co., Asenware Ltda	Avisadores manuales para sistemas de detección temprana de 24VDC para sistema convencionales	EN 61000-6-3 y EN 50130-4	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/377/2018	Dic. / 2024	Tecnifuego Ltda	TGLOBAL-Asenware	Detector reflectivo de haz (barrera de Humo) convencional de la serie AW-BK 901	Tecnifuego Ltda.	China-R&D and Supply Chain Center - Zhongshan Guta Fire Equipment Technology Co., Asenware Ltda	Detector reflectivo de haz comúnmente llamado barrera de humo	EN 54-12	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/40/2019	Dic. / 2024	MECOLAN S. A.	AE	AE/C5 TV; AE/SA OPI; AE/SA T	MECOLAN S.A.	AGUILERA ELECTRÓNICA	Detectores de incendio de humo y de temperatura	EN 54- 5 EN 54 - 7	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/88/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Edwards	V-PS / V-PHS / V-HRD / V-PHS	Terosyr S.A.	Edwards	Detectores de humo, temperatura y combinados para paneles Vigilant	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/337/2018	Dic. / 2024	American Electronics S.A.	Honeywell	5806W3 y Vista48LA/Vista20P	American Electronics S.A.	Honeywell	Sensor de Humo fotoeléctrico inalámbrico y Central de alarma	UL,U/LC,CE,MEA	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/60/2017	Dic. / 2024	Grupo ITS LTDA	ADVANCED	AX-APS2-F2, AX-APS-F1 - Estaciones Manuales de Incendio	Grupo ITS Ltda.	Advanced Fire Co.	Estación manual para sistema de incendio, con simple o doble acción	ETL ANSI/UL38, ETL ANSI/UL864	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/156/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Kidde	FX-270 / FX-278	Terosyr S.A.	Kidde	Jaladoras inteligentes direccionables para paneles FX	UL S2318	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/153/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Kidde	KIR-HD	Terosyr S.A.	Kidde	Detector de calor inteligente direccionable para paneles FX de Kidde	UL521	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/128/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	SENTEK	HD912-2 / HD912-4	Terosyr S.A.	NINGBO SENTEK ELECTRONICS CO LTD	Detectores convencionales de temperatura de 2 y 4 hilos	UL521 (\$24336)	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/127/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	SENTEK	SD119-2 / SD119-2H / SD119-4 (12/24) / SD119-4H (12/24)	Terosyr S.A.	NINGBO SENTEK ELECTRONICS CO LTD	Detectores de humo fotoeléctricos y combinados (humo y calor) de 2 hilos y de 4 hilos	UL (\$24335)	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/147/2019	Dic. / 2024	Ingeniería en Seguridad S.R.L	BOSCH	FMC-420	INGENIERÍA EN SEGURIDAD SRL	BOSCH	PULSADOR DE INCENDIO	EN 54	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/154/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Kidde	KIR-PD	Terosyr S.A.	Kidde	Detector de humo fotoeléctrico inteligente direccionable para paneles FX	UL268	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/155/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Kidde	KIR-PHD	Terosyr S.A.	Kidde	Detector combinado de humo y calor inteligente direccionable para paneles FX	UL268	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/152/2019	Dic. / 2024	Terosyr S.A.	Kidde	FX-64R-2-SP / FX-1000-2-SP	Terosyr S.A.	Kidde	Paneles para detección de incendio análogo direccionable	UL864	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/121/2019	Dic. / 2024	BOMBE SRL	BOMBE - ASENWARE	AW-CMC2166-6	BOMBE SRL	ASENWARE LTD	Pulsador / Jalador Manual de Alarma, hasta 24 Volts, funcionamiento por doble acción	EN 50130-4:2011 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/122/2019	Dic. / 2024	BOMBE SRL	BOMBE - GLOBAL FIRE EQUIPMENT	ORION GFE	BOMBE SRL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT	Paneles de 2,4 y 8 zonas ampliable para sistemas tradicionales	EN 54-2:1997, EN 54-2:1997-A1/2006, EN 54-2/AC:1999, EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/A2:2006,	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/239/2019	Dic. / 2024	BOMBE SRL	BOMBE - HORING LIH	AH-00212	BOMBE SRL	HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.	Panel de control de alarma de incendio, sistema convencional, 1 zona, hasta 30 detectores	EN 61000-6-3:2007+A1 / EN50130-4:2011	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/210/2019	Dic. / 2024	R DEL SUR S.A.	AGUILERA	AE/V-PSAT (pulsador)/ AE/V- ASFLXW (sirena)	R DEL SUR S.A.	AGUILERA	Pulsador de alarma con autochequeo/ Sirena electrónica con foco	EN 54-11:2001 + A1:2005 (pulsador)/ EN-3 y EN-54-23 para montaje en pared (sirena)	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/557/2018	Dic. / 2024	R DEL SUR S.A.	Komtes	IDTOP06	garaysa	Komtes	Detector óptico convencional	EN 54-7: 2000	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/230/2019	Dic. / 2024	ISAI S.R.L	Maple Armor	FW106 (Panel),FW511 FW521( Detectores);FW721 (Pulsador);FW962 FW982 FW 971(sirenas)	ISAI SRL	Maple Armor	Panel de control detección y alarma de incendio y elementos periféricos del mismo.	UL 864	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/126/2019	Dic. / 2024	BOMBE SRL	BOMBE - ASENWARE	AW-CSS2166-2	BOMBE SRL	ASENWARE LTD	Sirena de Alarma Stroboscópica Convencional, sonora luminoso	EN50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/317/2019	Dic. / 2024	BOMBE SRL	BOMBE - HORING LIH	SERIE QA MODELOS QA16, QA01, QA05, QA06	BOMBE SRL	HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.	sistema de detección de incendio direccionable	EN 61000-6-3:2007+A1 / EN 50130-4:2011	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/290/2019	Dic. / 2024	Securitas Sistemas S.A	Notifier	NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320E	Securitas	Honeywell	Panel de detección de incendio	UL 864 novena edicion	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/22/2020	Dic. / 2025	Securitas Sistemas S.A	Notifier	FST-851, FST-851R, FST-851H,	Securitas Sistemas S.A	Honeywell	Detectores térmicos direccionables	UL S747	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/305/2019	Dic. / 2025	Securitas Sistemas S.A	Notifier	FDU-80, LCD-160, NCA-2, ACM-24AT, AEM-24AT, ACM-48A, AEM-48A	Securitas Sistemas S.A	Honeywell	Paneles anunciadores, anunciadores remotos y anunciador de red.	UL S635	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/170/2019	Dic. / 2025	TELEMPRESORES SA	INTELBRAS	CIE 1125	TELEMPRESORES SA	INTELBRAS	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 1 LAZO HASTA 125	NBR7.240.	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/57/2020	Dic. / 2025	ISAI S.R.L	Gamewell	E3 (Panel),XP-95P ,XP 95T (Detectores), XP 95 (pulsador) PID 95 Mod.mon).Exceder Sirenas	ISAI SRL	Honeywell	Panel de control y detección de alarma de incendio y elementos periféricos del mismo		Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/41/2020	Dic. / 2025	BOMBE SRL	BOMBE - GLOBAL FIRE EQUIPMENT	ZEOS-C-S	BOMBE SRL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT	Detector de humo para sistema convencional, direccionable o inalámbrico	EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/40/2020	Dic. / 2025	BOMBE SRL	BOMBE - GLOBAL FIRE EQUIPMENT	GFE-MCPE-C-IP67 y GFE-MCPE-C	BOMBE SRL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT	Pulsador Manual, Convencional, Modelo GFE-MCPE-C es IP24D y el modelo GFE-MCPE-C-IP67 es IP67	EN 54-11:2001 + EN 54-11:2001/A1:2005	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/149/2019	Dic. / 2025	Ingeniería en Seguridad S.R.L	BOSCH	FNM 420	INGENIERÍA EN SEGURIDAD SRL	BOSCH	SIRENA DE BASE	EN 54	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/89/2020	Dic. / 2025	BOMBE SRL	BOMBE - GLOBAL FIRE EQUIPMENT	serie VALKIRIE CS y CSB	BOMBE SRL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	sirena sonora luminosa IP21C/IP65	EN54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54 3:2001/A2:2006	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/105/2020	Dic. / 2025	UBIPLAN S.A.	HORING LIH	AH-0311-4	UBIPLAN S.A.	HORING LIH	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO MULTIPROPOSITO 4 HILOS	EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/229/2019	Dic. / 2025	Mise Ltda	Mircom	FX-2003-6NDS y FX-2003-12NDS, FX-2003-12NXTDS	Mise Ltda	Mircom Technologies Ltd.	Paneles Direccionables de Incendio	UL S7010 y ULC S7010	Sistema de Detección

DNB/Monteideo/57/104/2020	Dic. / 2025	UBIPLAN S.A.	HORING LIH	AH-0311-2	UBIPLAN S.A.	HORING LIH	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO MUTIPROPOSITO 2 HILOS	EN54-7:2000 + A1:2002+A2:2006	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/265/2019	Dic. / 2025	Mise Ltda	Mircom	MS-401SU / MS-710U / MS-710ADU	Mise Ltda	MIRCOM TECHNOLOGIES LTD	Pulsadores Manuales de Incendio, Simple y Doble Acción	UL S7005 / ULC S7005 /	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/267/2019	Dic. / 2025	Mise Ltda	Mircom	FHS-400-RR / FHS-340R-WP	Mise Ltda	MIRCOM TECHNOLOGIES LTD	Sirenas con Estrobo	UL S5375 / UL 1971 / UL S6523 / UL 464	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/264/2019	Dic. / 2025	Mise Ltda	Mircom	MIX-1251B / MIX-2251B / MIX-5251RB / MIX-2251TMB / MIX-7251	Mise Ltda	MIRCOM TECHNOLOGIES LTD	Detectores Inteligentes Direccionables	UL S6295 / ULC S6295	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/46/2020	Dic. / 2025	EXTINTORES ROMAGNOLI S.A	HORING LIH	AH-9616	Extintores Romagnoli S.A	HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD	Detector centralizado de temperatura de 4 hilos.\ Color blanco.\ Area efectiva de alerta hasta 90m2.	CE- EN 50130-4	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/263/2019	Dic. / 2025	Mise Ltda	Mircom	SD-2WP-LED / SD-2WT / SD-4WP / SD-4WT	Mise Ltda	MIRCOM TECHNOLOGIES LTD	Detectores Convencionales de 2 y 4 Hilos	UL S6295	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/261/2019	Dic. / 2025	Mise Ltda	Mircom	FA-1000 Series (Panel FA-1025T)	Mise Ltda	Mircom Technologies Ltd.	Panel Convencional 5 Zonas FA-1025T	ULC S7010	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/183/2020	Dic. / 2025	Advocavi SA	NUMENS	SND-500 DC Smoke Alarm	ADVOCAVI	Ningbo Ambest Electronics Co., Ltd	Detector de Humo autónomo	UNE-EN 14604 Alarmas de Humo Autónomas	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/259/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE Fire Detection, Inc.	Pro 200DSC	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE Fire Detection, Inc.	Aviso Temprano de Detección de Incendio por Muestreo de Aire	UL S5424	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/219/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SECUTRON	Serie MRI-200	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Serie MRI-200, Línea completa de detectores\ Inteligentes con perfil plano	UL S6487	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/215/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE	PRO100 Mini	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE - Fire Detection Inc.	Detector de alerta temprana de incendios híbrido, diseñado para áreas pequeñas.	UL	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/217/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE	PRO 200+	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE FIRE DETECTION INC.	Aviso Temprano de Detección de Incendio por Muestreo de Aire	UL URXG.S24018	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/174/2020	Dic. / 2025	Ingeniería en Seguridad S.R.L	BOSCH	FAD-420-HS-EN	Ingeniería en Seguridad SRL	BOSCH	Equipo de detección de humo en conductos.	EN 54-27	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/150/2019	Dic. / 2025	Ingeniería en Seguridad S.R.L	BOSCH	FAS-420-TM	Ingeniería en Seguridad SRL	BOSCH	Sistema de detección de humo por aspiración	EN 54-20:2006	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/220/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	Mircom	FS-400	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Estrobo LED para montaje en pared.	UL S5375	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/205/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	Secutron	BEAM200 y BEAM200S Detector de humo por haz inteligente	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Detectores de humo de haz reflectivo analógicos\ inteligentes BEAM200 y BEAM200S	UL UROX.S911	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/204/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	Secutron	MMX-2003 NDS	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Panel de incendio Modular con homologación UL	UL S6619	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/222/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	MIRCOM	FSH-400	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Sirenas con estrobo LED para montaje en pared	UL 464	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/202/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	Secutron	MR-2351-LD-RA	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Central de incendio, panel inteligente para detección de incendio	UL UOJZ.S6619	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/252/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE	Pro 200+ TM	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE Fire Detection, Inc.	Aviso Temprano de Detección de Incendio por Muestreo de Aire	UL	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/201/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SECUTRON	MR-2350-60-DR	Anixter Uruguay	Mircom Group Company	MR-2350-60-DR \ Panel Inteligente para detección y alarma de Incendio.	UL UOJZ.S6619	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/213/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	BOSCH	FCS-8000-VFD-B	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	BOSCH	Detección visual de incendios basada en video	VdS	Sistema de Detección



DNB/Monteideo/57/253/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE	PRO 200D	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE Fire Detection, Inc.	Aviso Temprano de Detección de Incendio por Muestreo de Aire	UL	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/218/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE	SafeASD-720	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE Fire Corporation Inc.	Detector de Aspiración de Humo	UL S24018	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/255/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE	Pro 200D+	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE Fire Detection, Inc.	Aviso Temprano de Detección de Incendio por Muestreo de Aire	UL	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/225/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SECUTRON	MMX-2017-12NDS	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Unidad de control de alarma de incendios inteligente	UL 864 (9th edition)	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/223/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	MIRCOM	FH-400	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Sirenas para montaje en pared o techo	UL S5375	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/210/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SECUTRON	MRI-2251TMB - ACCLIMATE	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Detector análogo direccionable, tecnología de microprocesador con avanzado algoritmo	UL UROX.S6487	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/251/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE Fire Detection, Inc.	Pro 200 TM	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE	Aviso Temprano de Detección de Incendio por Muestreo de Aire	UL	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/211/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	VESDA	Vesda -E VES-A00-P VES-10-P	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	XTRALIS PTY Ltda	Detector de humo por aspiración	UL UROXC.S5198	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/227/2020	Dic. / 2025	SECURITON URUGUAY SA	SECURITON		SECURITON URUGUAY SA	SECURITON AG (SUIZA)	DETECTOR HUMO/TERMICO Y JALADORA	EN 54-5 y EN 54-7	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/74/2020	Dic. / 2025	SECURITON URUGUAY SA	SECURITON	SecuriFire FCP500	SECURITON URUGUAY S.A.	SECURITON AG (SUIZA)	CENTRAL INTELIGENTE DE 1 LAZO	Cumple: normas europeas EN 54, DIN, VDE, CPD, VdS	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/269/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SECUTRON INC.	7251 - PinnacleTM	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SECUTRON INC.	Detector de humo fotoeléctrico basado en tecnología de diodo láser.	UL S911	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/212/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SECUTRON	Series MRI-3000	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Detector Multi-Sensor inteligente, sensor de humo fotoeléctrico, sensor térmico complementario.	UL S6487	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/178/2020	Dic. / 2025	Securitas Sistemas S.A	Notifier	DAA2-5025E, DAA2-7525E, DAX-3525E, DAX-3570E, DAA2-5070E,	Securitas Sistemas S.A	Honeywell	Amplificadores digitales de potencia para audio evacuacion.Compatibles con centrales Notifier.	UL 464, UL 864, UL 1711, UL1481	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/115/2020	Dic. / 2025	Securitas Sistemas S.A	Notifier	FSP-951, FSP-951-IV, FSP-951T, FSP-951R, FSP-951R-IV	Securitas Sistemas S.A	Honeywell	Detectores fotoeléctricos de humo, direccionables.	UL 268	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/176/2020	Dic. / 2025	Securitas Sistemas S.A	Notifier	FSP-851, FSP-851T, FSP-851R	Securitas Sistemas S.A	Honeywell	Detectores direccionables de humo, del tipo fotoeléctricos	UL-268, UL-S747, Aprobación FM	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/267/2020	Dic. / 2025	Microfal S.A.	Paradox	SP6000	Microfal S.A.	Paradox Security Systems	Central 8 zonas expandible a 32. 2 aéreas.	microfal	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/179/2020	Dic. / 2025	Securitas Sistemas S.A	Notifier	FSB-200 y FSB-200S	Securitas Sistemas S.A	Honeywell	Detector lineal de humo, direccionable.	UL S2522	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/177/2020	Dic. / 2025	Securitas Sistemas S.A	Notifier	XP10-M, XP6-C, FRM-1, XP6R	Securitas Sistemas S.A	Honeywell	Placas de módulos direccionables para supervisión, control y releo.	UL S635	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/180/2020	Dic. / 2025	Securitas Sistemas S.A	Notifier	FCPS-24S6E, FCPS-24S8E y ACPS-610E	Securitas Sistemas S.A	Honeywell	Fuentes de alimentación auxiliares para dispositivos de notificación de alarma.	UL S635, UL S674	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/270/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE Fire Detection, Inc.	Pro 200 DSC	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE Fire Detection, Inc	Detector de incendios de alerta temprana híbrido, para "escanear" áreas de 20000 piés cuadrados	UL S5424	Sistema de Detección

DNB/Monteideo/57/271/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	SAFE Fire Detection, Inc.	Pro 200 DSC+	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	SAFE Fire Detection, Inc	Detección de incendios, tecnología CCD™ utilizando muestreo de aire por tubería \"estilo láser\"	UL S5424	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/294/2020	Dic. / 2025	SEBITUR S.A.	ASENWARE	DETECTORES DE INCENDIO SERIE 606 (AW-SSD606A, AW-STD606A Y AW-SST606A )	SEBITUR S.A.	ASENWARE LTD	DETECTORES DE INCENDIO SERIE 606 (AW-SSD606A, AW-STD606A Y AW-SST606A )	ENE54-5 y EN-7, EN50, EN61	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/289/2020	Dic. / 2025	ABELENDA HERMANOS SRL	Notifier - Honeywell	FSP-951, FST-951R, FSV-951R	Abelenda Hermanos	Honeywell	Detector de humo fotoeléctrico, Detector de humo de alta sensibilidad, Detector térmico	UL, FM	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/266/2020	Dic. / 2025	Microfal S.A.	Paradox	SD360	Microfal S.A.	Paradox Security Systems	Detector de humo fotoeléctrico	UL268 - ULC S529	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/299/2020	Dic. / 2025	VICTOR MARTIN ARREGUI VIDAL	System Sensor	Serie ECO1000 (Modelos: ECO1003 / ECO1005)	Genper - Prosegur	System Sensor	Detector Fotoeléctrico / Detector Termovelocimétrico	EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/5/2021	Dic. / 2026	SECURITON URUGUAY SA	TNA technology	TX7100 - TX7110 - TX 7140 - TX7130	SECURITON URUGUAY SA	Tanda Development Pte.,Ltd	dET HUMO/DET TERMICOS/JALADORA/BARRARA DET HUMO IR	EN54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/46/2021	Dic. / 2026	SECURITON URUGUAY SA	WAGNER	MICRO-SENS/PRO-SENS/TOP-SENS	SECURITON URUGUAY SA	WAGNER Group GmbH (Headquarter), Germany	SISTEMAS DE DETECCION DE HUMO POR ASPIRACION	UL y en54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/4/2021	Dic. / 2026	SECURITON URUGUAY SA	TNA technology	TX 7004	SECURITON URUGUAY SA	Tanda Development Pte.,Ltd	Central inteligente de detección 1-6 lazos	EN 54-2:1997 + A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 CERTIFICADO X LPCB	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/262/2020	Dic. / 2026	ABELENDA HERMANOS SRL	Protectowire	EPC, XCR, XLT	Abelenda Hermanos srl	Protectowire	Sensor digital de temperatura fija, inicia una alarma una vez que se alcanza la temp estipulada.	UL	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/18/2021	Dic. / 2026	Electric S.A.S	Crow	Shepherd	Electric S.A.S	Crow Electronic Engineering Ltd	Alarma de 64 zonas y accesorios inalámbricos 100%, supervisados, direccionables con 4 áreas,	CE, RoHS, LVD, RE, Declaración de Conformidad EU, Declaración de Rendimiento EU (solo para el s	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/81/2021	Dic. / 2026	SEBITUR S.A.	NUMENS	406-001	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Detector de temperatura convencional modelo 406-001	EN 54-5	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/78/2021	Dic. / 2026	SEBITUR S.A.	NUMENS	Detectores Serie 600 (600-001, 600-002, 600-003, 600-004, 600-005, 600-006)	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Detectores analógicos direccionables serie 600 (humo & temperatura, humo , temperatura)	EN 61000-6-3, EN 50130-4	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/79/2021	Dic. / 2026	SEBITUR S.A.	NUMENS	443-001	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Sirena exterior convencional con luz estroboscópica modelo 443-001	EN 61000-6-3, EN 50130-4	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/78/2020	Dic. / 2026	SEBITUR S.A.	NUMENS	Modelos serie 6002, serie 601 ( 601-001, 601-002 y 601-003) serie 660 (660-004 y 660-002)	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Central Direccionable Inalambrica(Serie 6002), Detectores (serie 601) jaladora manual (serie 660)	EN 61000-6, EN50130-4, EN54-2, EN54-4, EN54-5, EN54-3, EN-54-7, EN54-11	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/76/2021	Dic. / 2026	BOMBE SRL	BOMBE - ASENWARE	AW-BK901	BOMBE SRL	Zhongshan Guta Fire Equipment Technology Co., Ltd	Barrera Detectora de humo por haz infrarojo lineal, con auto verificación	EN 54-12:2002	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/67/2021	Dic. / 2026	VICTOR MARTIN ARREGUI VIDAL	Notifier	FMM-1, FMM-101, FDM-1, FCM-1, FRM-1	Genper - Prosegur	Notifier	Elementos de monitoreo y control de sistemas de detección y alarma analogicos direccionables	UL: S635	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/68/2021	Dic. / 2026	VICTOR MARTIN ARREGUI VIDAL	Notifier	NBG-12LSP, NBG-12LOB, NBG-12LRA	Genper - Prosegur	Notifier	Estación de activación de alarma	UL 38	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/461/2018	Dic. / 2026	ALTIMEC S.A.	Kidde-Edwards	ASD-320	ALTIMEC S.A.	Edwards	Detector de humo por aspiración AIR-Intelligence	UL 268	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/198/2020	Dic. / 2026	Mouse Instalaciones SRL	DSC	PC1832	Gadoban	Tycos Safety Products Canada Ltda	Panel de alarma de incendios.	ULC/FWSA.EX6960	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/150/2021	Dic. / 2026	LATAM S.A.	ELKRON	FDTD500	LATAM S.A.	URMET ELKRON	SENSOR VELOCIMETRICO	CE, EN54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/153/2021	Dic. / 2026	LATAM S.A.	ELKRON	FM500	LATAM S.A.	URMET ELKRON	JALADORA	CE, EN54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/154/2021	Dic. / 2026	LATAM S.A.	ELKRON	IO500	LATAM S.A.	URMET ELKRON	MODULO INT/OUT	CE, EN54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/149/2021	Dic. / 2026	LATAM S.A.	ELKRON	FD0500	LATAM S.A.	URMET	Sensor de humo	CE, EN54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/97/2021	Dic. / 2026	LATAM S.A.	ELKRON	FAP 541 -544 - 548 -5416	LATAM S.A.	URMET ELKRON	Sistema direccionable	CE, EN54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/139/2021	Dic. / 2027	Severo Castro Fernando Aladi	PROTECTOWIRE	8000 PTS series (8101, 8102, 8103, 8104, 8108, 8201, 8202, 8203, 8204, 8208)	Salco Uruguay S.A	PROTECTOWIRE	Sistema de deteccion lineal de calor Protectowire 8000PTS	UTHV.S480	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/94/2021	Dic. / 2027	Fitflow Uruguay S.R.L.	RAVEL LTD.	RE-2554	FITFLOW URUGUAY S.R.L.	RAVEL ELECTRONIC LTD	Panel de detección y alarma de 4 zonas	UOJZ.S25344	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/75/2021	Dic. / 2027	BOMBE SRL	BOMBE - GLOBAL FIRE	ZEOS-C-H	BOMBE SRL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	Detector de Temperatura Convencional	EN 54-5:2000+A1:2002	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/74/2021	Dic. / 2027	BOMBE SRL	BOMBE - GLOBAL FIRE	GFE-MCPE-A, ZEOS-AS-S, ZEOS-AS-H, ZEOS-AS-SHI	BOMBE SRL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT	Sistema Analógico y Direccionable	EN 54-7:2000, EN 54-2:1997, EN 54-4:1997, EN 54-5:2000, EN 54-11:2001	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/36/2021	Dic. / 2027	ABELENDA HERMANOS SRL	GST	DC-M9413R, DC-M9414R	Abelenda Hermanos	GST	Sirena con luz estroboscópica y Sirena para notificación de sist. de detección y alarma de incendio	UL 464, UL 1638	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/145/2021	Dic. / 2027	SEBITUR S.A.	ASENWARE	AW-D135C	SEBITUR S.A.	ASENWARE LTD	AVISADOR MANUAL MCP CONVENCIONAL	EN 54-11:2001 + A1:2005 , EN 50130-4:2011 , EN61000-6-3:2007+A1:2011	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/29/2022	Dic. / 2027	SEBITUR S.A.	NUMENS	Serie 641, modelos 641-001, 641-002, 641-003, 641-004, 641-005 & 641-006	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Sirenas de alarma Audio/Visuales direccionables.	EN54-3, EN54-23, EN61000, EN50130	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/40/2021	Dic. / 2027	Borcam Equipamientos SRL	JOB - Detectomat	PL 3200 O	Borcam Equipamientos SRL	JOB - Detectomat	Detector Óptico de Humo	EN 54-7	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/41/2021	Dic. / 2027	Borcam Equipamientos SRL	JOB - Detectomat	3004 - 3004 plus	Borcam Equipamientos SRL	JOB - Detectomat	Panel de Detección de Fuego modular.	EN 54-2: 1997 A1:2006; EN 54-4: 1997 A1:2002 A2:2006	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/25/2022	Dic. / 2027	SEBITUR S.A.	NUMENS	Serie 6004, modelos 6004-01, 6004-02, 6004-03, 6004-01(W), 6004-02(W), 6004-03(W).	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Centrales de incendio direccionables inalámbricas Serie 6004	EN 54-2, EN 54-4, EN 61000-6-3, EN 50130-4	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/32/2022	Dic. / 2028	Terosyr S.A.	KIDDE	FHSD83x0-ULF	TEROSYR S.A.	KIDDE	Equipos para detección de humo por aspiración de aire, modular	UL268 (7a edición)	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/153/2022	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	FIRECLASS	J408	GADOBAN S.A.	BENTEL	CENTRAL DE INCENDIO CONVENCIONAL 2, 4 Y 8 ZONAS	EN54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/13/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	FIRECLASS	701P/PH/H, 702H, 703H	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROLS	DETECTORES DE HUMO/TEMPERATURA CONVENCIONALES	EN54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/7/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	DSC	POWER SERIES NEO HS2032, HS2064, HS2128	GADOBAN S.A.	Jhonson Controls	CENTRAL CABLEADA O INALAMBRIKA PARA DETECCION DE INCENDIOS	UL/ULC	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/14/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	Fireclass	MCP200CS	Gadoban S.A.	Johnson Controls	Pulsador Manual Convencional	EN 54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/117/2022	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	MIRCOM	MIX/4010-ISO / MIX-4020 / MIX-4001 / MIX-4002 / MIX-4003-R / MIX-4003/S	EBORIL S.A.	MIRCOM	Detectores de Humo - Humo y temperatura y bases para serie 4000	ANSI/UL 268 - CAN/ULC S521 - ANSI/UL 521 - CAN/ULC S530 - CAN/ULC S529	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/50/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	FIRECLASS	FC503/FC506	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROLS	CENTRAL DIRECCIONABLE 128/256 ZONAS	EN 54 - EN 61000 - EN 50130 - EN 62368	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/116/2022	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	MIRCOM	SPP-104-25 / SPPS-204-25R	EBORIL S.A.	MIRCOM	Altavoz para techo	UL1480 - CAN/ULC S541 - UL1638 - CAN/ULC S526 - UL1971 - UL1638A	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/51/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	FIRECLASS	FC460	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROLS	FC460H/P- DETECTORES TERMICO Y OPTICO	EN 54	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/115/2022	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	MIRCOM	FX-400R / FX401R	EBORIL S.A.	MIRCOM	Paneles de control de alarma de incendio direccionable inteligente	UL38 - CAN/ULC S527 - CAN/ULC S559	Sistema de Detección
DNB/Monteideo/57/114/2022	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	MIRCOM	MS-401MPU / MS-701MPU	EBORIL S.A.	MIRCOM	Avisadores manuales simple y doble acción	UL 38	Sistema de Detección

DNB/Montevideo/57/4/2022	Dic. / 2028	Ingeniería en Seguridad S.R.L	BOSCH	AVENAR PANEL 2000	Ingeniería en Seguridad SRL	BOSCH	Central de detección y alarma de incendios.	EN 54	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/21/2023	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	MIRCOM	FX-4003-12N/ FX-4003-12NXT/ FX-4009-12N/ FX 4017-12N	EBORIL S.A.	MIRCOM TECHNOLOGIES LTD	Panel de Control de Alarma de Incendio direccionable	UL 57010	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/62/2023	Dic. / 2028	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	C50H	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	Detector termico convencional con respuesta termovelocimetrica	AENOR EN54-5	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/63/2023	Dic. / 2028	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	C50T/C50TB	Ingeniería contra incendios S.A.	Cofem	<a href="https://www.cofem.com/wp-content/uploads/2022/11/C50T-C50TB_FICHA_CAS.pdf">https://www.cofem.com/wp-content/uploads/2022/11/C50T-C50TB_FICHA_CAS.pdf</a>	AENOR EN 54-5 clase A2 (C50T) AENOR EN 54-5 clase B ( C50TB)	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/70/2023	Dic. / 2028	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	IRON02-04	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	Central automatica de deteccion y alarma de incendios convencional con 2 o 4 zonas	EN 54-2 EN 54-4	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/65/2023	Dic. / 2028	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	C50S	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	Detector optico convencional \ <a href="https://www.cofem.com/wp-content/uploads/2022/06/C50S_FICHA_CAS.pdf">https://www.cofem.com/wp-content/uploads/2022/06/C50S_FICHA_CAS.pdf</a>	AENOR EN 54-7	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/66/2023	Dic. / 2028	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	A50H	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	Sensor Termico Algoritmico \ <a href="https://www.cofem.com/wp-content/uploads/2022/03/A50H_FICHA.pdf">https://www.cofem.com/wp-content/uploads/2022/03/A50H_FICHA.pdf</a>	UL EN 54-5 clase A2R	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/68/2023	Dic. / 2028	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	A50S	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	<a href="https://www.cofem.com/wp-content/uploads/2022/03/A50S_FICHA.pdf">https://www.cofem.com/wp-content/uploads/2022/03/A50S_FICHA.pdf</a> Sensor optico direccionable	UL EN 54-7	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/69/2023	Dic. / 2028	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	A50SHCOI	Ingeniería Contra Incendios S.A.	Cofem	Multisensor direccionable con aislado	UL EN 54-5 clase A2R EN 54-7 Y EN 54-17	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/72/2023	Dic. / 2028	Terosyr S.A.	ASENWARE	AW-FP200	TEROSYR S.A.	ASENWARE LTD	Panel de alarma de incendio direccionable 24VDC compatible con elementos ya homologados	EN54 / TUV	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/48/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	DSC	WS4936 - PG9905	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROLS	DETECTOR INALAMBRICO HUMO / TEMPERATURA	UL (UTGT7.S7060 -UEHX.S4019)	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/49/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	DSC	PG9901 - PG9911	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROLS	SIRENA INALAMBRICA INTERIOR/EXTERIOR	CSFM 7135, UL (UTOUC.S4019)	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/71/2023	Dic. / 2028	Terosyr S.A.	ASENWARE	Cable sensor térmico Series AW-D4068 / AW-D4088 / AW-D4105 / AW-D4138	TEROSYR S.A.	ASENWARE LTD	Dispositivos accionados por calor para aplicaciones especiales	UL521	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/89/2023	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	ASENWARE	AW-D603L	EBORIL S.A.	ASENWARE	DETECTOR DE HUMO INALAMBRICO DIRECCIONABLE	EN 300220 / EN 62479 / EN 301489-1 / EN 301489-3 / EN 14604	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/94/2023	Dic. / 2028	ALTIMEC S.A.	RAVEL	RE-317D	ALTIMEC S.A.	RAVL ELECTRONICS	Detector analógico direccionable	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/121/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	DSC POWER SERIES NEO	PG9936	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROLS	DETECTOR INALAMBRICO DE HUMO Y CALOR	CSFM, UL UROX.S7060 -	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/93/2023	Dic. / 2028	ALTIMEC S.A.	RAVEL	AVANI	ALTIMEC S.A.	RAVEL ELECTRONICS	Panel de incendio análogo direccionable	UL UOJZ.S24411	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/92/2023	Dic. / 2028	ALTIMEC S.A.	EDWARDS	SIGA-OSD	ALTIMEC S.A.	EDWARDS	Detector fotoeléctrico inteligente	UL UROX.S853, FM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/91/2023	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	ASENWARE	AW-D605L	EBORIL S.A.	ASENWARE	DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA INALAMBRICO DIRECCIONABLE	EN 300220 / EN 62479 / EN 301489-1 / EN 301489-3 / EN 14604	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/90/2023	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	ASENWARE	AW-D604L	EBORIL S.A.	ASENWARE	DETECTOR DE TEMPERATURA INALÁMBRICO DIRECCIONABLE	EN 300220 / EN 62479 / EN 301489-1 / EN 301489-3 / EN 14604	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/88/2023	Dic. / 2028	EBORIL S.A.	ASENWARE	AW-D135W	EBORIL S.A.	ASENWARE	AVISADOR MANUAL CONVENCIONAL	EN 54-11 / EN 300220 / EN 62479 / EN 301489-1 / EN 301489-3	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/129/2023	Dic. / 2028	SEBITUR S.A.	NUMENS	Serie 642, Modelos 642-001, 642-002, 642-003, 642-004, 642-005, 642-006	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Dispositivos de alarma Audio Visual direccionables inalámbricos	EN 54-3, EN 54-23	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/130/2023	Dic. / 2028	SEBITUR S.A.	NUMENS	Serie 660, Modelos 660-001, 660-006	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Avisadores manuales direccionables cableados e inalámbricos	EN54-11 , EN61000-6-3, EN50130-4	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/128/2023	Dic. / 2028	SEBITUR S.A.	NUMENS	Serie 603, Modelos 603-001, 603-002, 603-003	SEBITUR S.A.	Ambest Electrónica (Ningbo) Co Ltd	Detectores direccionables inalámbricos Serie 603	EN54-7, EN54-5, EN61000, EN50130	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/168/2023	Dic. / 2028	Terosyr S.A.	THERMOTECH	Serie 302 / Serie 302H / Serie 302-AW / Serie 302-ET	TEROSYR SA	THERMOTECH	Serie de detectores de calor por compensación de temperatura	UL 5539	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/80/2022	Dic. / 2028	Advocavi SA	NUMENS	Paneles Direccionables 6002 - 6004 - Repetidor 6001	ADVOCABI S.A.	Ningbo Ambest Electronics Co, Ltd	Sistema de Detección de Incendios	EN -54	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/167/2023	Dic. / 2028	Advocavi SA	NUMENS	Pulsador 460 - Jaladora 463	ADVOCABI S.A.	Ningbo Ambest Electronics Co, Ltd.	Pulsador 460 - Jaladora 463	EN-54	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/166/2023	Dic. / 2028	Advocavi SA	NUMENS	Barrera Reflectiva 407	ADVOCABI	Ningbo Ambest Electronics Co, Ltd	Barrera Reflectiva	EN-54	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/198/2023	Dic. / 2028	ALTIMEC S.A.	RAVEL	RE-717MM	ALTIMEC S.A.	RAVEL ELECTRONICS	Módulo de monitoreo direccionable	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/197/2023	Dic. / 2028	ALTIMEC S.A.	RAVEL	RE-717MC	ALTIMEC S.A.	RAVEL ELECTRONICS	Módulo de control direccionable	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/196/2023	Dic. / 2028	ALTIMEC S.A.	RAVEL	AVANI-RP	ALTIMEC S.A.	RAVEL ELECTRONICS	Panel repetidor	UL UOXX.S25089	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/192/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	SIMPLEX	4098-5602/4098-5291/4098-5292/4098-5293	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROLS	DETECTORES FOTOELECTRICOS / TERMICOS	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/193/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	SIMPLEX	4099-5214 AL 16	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROLS	JALADORA ACCION MANUAL SIMPLE O DOBLE ACCION	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/210/2023	Dic. / 2028	GADOBAN S.A.	SIMPLEX	2250-9101, 2050-9101	GADOBAN S.A.	JOHNSON CONTROL	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 50 O 250 PUNTOS	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/206/2023	Dic. / 2028	Terosyr S.A.	KIDDE	ASD-160H	TEROSYR SA	KIDDE	Sistema de detección de humo por aspiración de aire	UL268	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/205/2023	Dic. / 2028	Terosyr S.A.	Edwards Signaling	ReadySET	TEROSYR SA	Carrier FIRE & Security	Sistema de detección de humo mediante el muestreo de aire por aspiración	UL278	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/200/2023	Dic. / 2028	ALTIMEC S.A.	RAVEL	RE716P1T / RE716P1TLP	ALTIMEC S.A.	RAVEL ELECTRONICS	Avisador manual simple y doble acción	UL	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/203/2023	Dic. / 2028	ALTIMEC S.A.	EDWARDS	SIGA-REL	ALTIMEC S.A.	EDWARDS	Módulo de liberación direccionable	UL,FM	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/195/2023	Dic. / 2028	BOMBE SRL	BOMBE - ASENWARE	AW-D4068 / AW-D401 / AW-D402	BOMBE SRL	SHENZHEN ASENWARE TEST AND CONTROL TECHNOLOGY CO. LTD	CABLE DETECTOR DE TEMPERATURA - SISTEMA .TEMPERATURA DE ALARMA 68° resistencia UV, uso exterior	UL 521	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/204/2023	Dic. / 2028	BOMBE SRL	BOMBE - GLOBAL FIRE EQUIPMENT	FIREBEAM XTRA 70KIT140	BOMBE SRL	GLOBAL FIRE EQUIPMENT SA	BARRERA DETECTORA DE HUMO POR HAZ OPTICO REFLECTIVO ALCANCE 70 METROS MAS KIT140 METROS	EN54-12:2015	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/194/2023	Dic. / 2028	Terosyr S.A.	KIDDE	KI-OSD / KIR-OSD / SIGA-OSD	TEROSYR SA	KIDDE	Detectores de humo inteligentes direccionables	UL268	Sistema de Detección
DNB/Montevideo/57/35/2020	Dic. / 2025	Medical Corp SRL	STARK	EQCIWS1630	Medical Corp SRL	Ausavil	Equipo primera respuesta incendio forestal	ISO 4413:2010 - UNE-EN 1267:2012 - NE-EN 1829-1:2010 - UNE-EN ISO 12100:2012	Sistema de Extinción
DNB/Montevideo/57/188/2020	Dic. / 2025	Alicia Beratriz Chaparro	AG	AG-6601	FS HIDRACO	Komtes	Rociador colgante de tipo standart: QR - K5.6 - 1/2" - 68° \ <a href="https://docs.google.com/viewer">https://docs.google.com/viewer</a>	NFPA 13 UL / FM	Sistema de Extinción
DNB/Montevideo/57/261/2020	Dic. / 2025	Advocavi SA	AMEREX KP	B260 y B262	ADVOCABI S.A.	AMEREX	Sistemas de Extinción para cocinas en restaurantes.	NFPA 96	Sistema de Extinción
DNB/Montevideo/57/194/2020	Dic. / 2025	Alicia Beratriz Chaparro	AG FIRE SPRINKLER SL	AG-81QR - AG8106/18	FS HIDRACO	Komtes	Rociador colgante de tipo standart: QR - K8 (115) - 3/4" - 68° \	UL - VNIV.EX15331 / FM	Sistema de Extinción
DNB/Montevideo/57/195/2020	Dic. / 2025	Alicia Beratriz Chaparro	AG	AG-66QR - AG1435/85	FS HIDRACO	Komtes	Rociador de pared de tipo standart: QR - K5.6 - 1/2" - 68° \ <a href="https://docs.google.com/viewer?url=https">https://docs.google.com/viewer?url=https</a>	UL / FM	Sistema de Extinción

DNB/Monteideo/57/196/2020	Dic. / 2025	Alicia Beratriz Chaparro	AG	AG-FLEX. U: Manguera sin refuerzo	FS HIDRACO	Komtes	L0ngitud 1000mm / Salida 1/2"	ASTM C635	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/73/2021	Dic. / 2026	Advocavi SA	FIRETRACE	940202, 940505, 941002, 942002	ADVOCAVI S.A.	FIRETRACE INTERNATIONAL	Modelo Unidad extintora automática autocontenida por químico seco.	UL 521, UL 1254, UL 2166 UL 2127, FM 5320	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/83/2021	Dic. / 2026	TECNICA DEL PLATA LTDA	Protecfire	Raptor detex Kitchen	Tecnica del Plata	Protecfire	Sistema automatico de supresion de incendios	VdS 2584:2012-05 - GB/T 28046-3-2011 - DIN EN ISO 9001 - EN 3-7	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/123/2021	Dic. / 2027	Domotec Ltda.	Ansul	Ansulex. R-102 Sistema de extinción de incendios para restaurantes	Domotec Ltda.	Tyco Fire Protección	Sistema protección contra incendios de campanas, filtros, ductos y artefactos de cocina en general.	NFPA 96 - NFPA 17A	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/157/2021	Dic. / 2027	Advocavi SA	FIRETRACE	940205 - 940505 - 941005	ADVOCAVI S.A.	FIRETRACE INTERNATIONAL	Modelo unidad extintora automática autocontenido con NOVEC 1230	UL 521 - UL 1254 - UL 2166 - UL 2127 - FM 5320	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/290/2020	Dic. / 2027	NEGVEN SRL	BUCKEYE KITCHEN MISTER	KITCHEN MISTER	NEGVEN SRL	BUCKEYE FIRE	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE COCINA A BASE DE ACETATO DE POTASIO	NFPA 17A - NFPA 96	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/148/2021	Dic. / 2027	Advocavi SA	FIRETRACE	ILP 300 - ILP 600 y ILP 1200	ADVOCAVI S.A.	FIRETRACE INTERNATIONAL	Modelo unidad extintora automática autocontenida con HFC 227	UL 521, UL 1254, UL 2166 UL 2127, FM 5320	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/114/2021	Dic. / 2027	Demax SA	SRI	KITCHEN SHIELD	DEMAX S.A.	STEEL RECON INDUSTRIES SDN. BHD.	SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO PARA INCENDIOS EN COCINAS.	LPCB	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/174/2021	Dic. / 2027	Advocavi SA	FIREPRO	FP8/FP20S/40S/80S/100S/200S/500S/1200S/2000S/3000S	ADVOCAVI S.A.	FIREPRO	Sistema de Extinción de Incendio en Aerosol	UL 2775-2021/EN 15276	Sistema de Extinción
DNB/Monteideo/57/116/2019	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	NKP-G 32-200/210; NKP-G 32-200/219; NKP-G 40-200/210; NKP-G 40-250/230; NKP-G 40-250/245;	HIDROMECANICA LESA S.A.	DAB	bombas centrifugas normalizadas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/489/2018	Dic. / 2024	ASANVIL S.A.	EBARA	SERIE AQUAFIRE	ASANVIL S.A.	EBARA ESPAÑA BOMBAS	Sistemas pre montados de bombeo completos para combate de incendio.	Normas Europeas UNE 23-500-90 , UNE 23-500-2012 , UNE 12845 y CEPREVEN	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/524/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	1SS7B 4 T 400/50 EN 12845 - S4C 25T 15m	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	GRUPO CONTRAINCENDIO HOMOLOGADO SEGUN NORMA EUROPEA EN 12845 - compuesto por 2 bombas sumergibles	ISO 9906 - EN 12845	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/115/2019	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	K 55/200 T; K 70/300 T; K 70/400T; K 80/300 T; K 80/400 T; K 50/400 T	HIDROMECANICA LESA S.A.	DAB	bombas centrifugas horizontales	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/117/2019	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	NKP-G 40-250/260; NKP-G 50-250/230; NKP-G 50-250/257; NKP-G 65-200/219	HIDROMECANICA LESA S.A.	DAB	bombas centrifugas normalizadas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/120/2019	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	SS6C6; SS6C9; SS6C12; SS6D5	HIDROMECANICA LESA S.A.	DAB	BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"	ISO 9906; CE	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/119/2019	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	CALPEDA	NM 40/25B/C; NM 20/25C/C	HIDROMECANICA LESA S.A.	CALPEDA	Bombas centrifugas monoblock	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/203/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	LVR 32-3; LVR 32-4-2; LVR 32-4; LVR 32-5-2; LVR 32-5	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	bombas centrifugas verticales multietapas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/214/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	LVR 64-2/64-3-2/64-3-1/64-3/64-4-2/64-4/64-4-1/64-5-2/64-5-1/64-5	Hidromecánica Lesa	Leo	Bombas centrifugas verticales multietapas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/215/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	LVR 64-4; LVR 64-4-1; LVR 64-5-2; LVR 64-5-1;	Hidromecánica Lesa	Leo	bombas centrifugas verticales multietapas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/185/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	LVR 15-4/15-5/15-6/15-7/15-8/15-9/15-10/20-4/20-5/20-6/20-7/20-8/20-10/32-3/32-4-2/32-4/32-5-2	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	bombas centrifugas verticales multietapas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/512/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22/2 IE2; NKP-G 50-200/200/A/BAQE/15/2 IE2	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	Bombas centrifugas normalizadas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/523/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	SS7B4	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	Bomba sumergible multietapa	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/196/2017	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	LEO	XST 32-250 XST 32-250-75 XST 40-250-110 XST 50-250-220 XST 65-250-370	HIDROMECANICA LESA S.A.	LEO PUMPS	Bombas centrifugas tipo monoblock	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/186/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	LVR 20/4; LVR 20/5; LVR 20/6; LVR 20/7; LVR 20/8; LVR 20/10	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	bombas centrifugas verticales multietapas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/206/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	LVR 32-5/32-6-2/32-6/32-7-2/32-7/32-8-2/45-2/45-3-2/45-3/45-4-2/45-4/45-5-2/45-5/45-6-2	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	Bombas centrifugas verticales multietapas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/207/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	LVR 45-2; LVR 45-3-2; LVR 45-3; LVR 45-4-2; LVR 45-4; LVR 45-5-2; LVR 45-5; LVR 45-6-2	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	Bombas centrifugas verticales multietapas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/301/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	LVR 90-2; LVR 90-3-2; LVR 90-3; LVR 90-4-2; LVR 90-4; LVR 90-5-2; LVR 90-5	Hidromecánica Lesa S.A.	Leo	Bombas centrifugas verticales multietapas	ISO 9906, ISO 9001	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/141/2019	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	CALPEDA	MXV 50-1506/50-1507/50-1508/50-1509/65-3205/65-3206/65-3207/65-3208/80-4805/80-4806/80-4807	HIDROMECANICA LESA S.A.	CALPEDA	Bombas verticales multietapas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/45/2019	Dic. / 2024	HIDRO SERVICE S.R.L	FORAS	KM 400T; KM 550T	HIDROSERVICE S.R.L.	PENTAX S.P.A. ITALIA	BOMBAS CENTRIFUGAS EJE HORIZONTAL	CE, CURVA DE RENDIMIENTO SEGUN ISO 9906 2012 3B	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/46/2019	Dic. / 2024	HIDRO SERVICE S.R.L	FORAS	KB 160T; 210T; 310T; 400T; 550T; 751RT; 750T; 900T; 1000T; 1250T; 1500T	HIDROSERVICE S.R.L.	PENTAX S.P.A. ITALIA	Bombas centrifugas biturbinas eje horizontal	norma CE, curva de rendimiento según ISO9906-2012 3B	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/522/2018	Dic. / 2024	HIDRO SERVICE S.R.L	FORAS	MN 32200A/B;32250A/B/C;40200A/B;40250A/B/C;50200A/B;50250A/B;65200A/B;65250A/B;80200A/B	HIDRO SERVICE S.R.L.	FORAS S.P.A. GRUPO PENTAX INDUSTRIES ITALIA	ELECTROBOMBA HORIZONTAL NORMALIZADA FAMILIA MN	EN 733	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/39/2018	Dic. / 2024	Javier Fernandez	WILO	CronoNorm NL	WILO	WILO	Bomba centrifuga para Sistema de extincion de incendios	2006/42/EG, 2004/108/EG, 2009/125/EG, EN 809=A1, EN60034-1	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/38/2018	Dic. / 2024	Javier Fernandez	WILO	WILO-SiFire	WILO	WILO	Equipo contra incendio armado en su totalidad en Europa cumpliendo con la normativa europea EN 12845	EN 12845	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/94/2018	Dic. / 2024	Javier Fernandez	WILO	Wilo SiFire Easy	WILO	WILO	Equipo de presión para el abastecimiento de agua para equipos contra incendio según norma EN 12845	EN 12845	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/487/2018	Dic. / 2024	GIANNI S.A.	PEDROLLO	SERIE 2CP	GIANNI S.A.	PEDROLLO SpA	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA, DOBLE ROTOR EN ACERO INOXIDABLE	ISO 9906 GRADO 3B	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/518/2018	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	NKV 32/6-2 T	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	Bomba vertical multietapa	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/215/2019	Dic. / 2024	Hidromecánica Lesa S.A.	SIHI	ZLND 050315/285; ZLND 050315/300; ZLND 065250/245	HIDROMECANICA LESA S.A.	FLOWSERVE	BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES NORMALIZADAS	ISO 9001 ; ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/214/2019	Dic. / 2024	HIDRO SERVICE S.R.L	BOHISA	NCB80-250 E/J	HIDRO SERVICE S.R.L	BOHISA	EQUIPO CONTRA INCENDIO NORMA UNE23-500/90. Bomba principal/jockey. Pagina web www.bohisa-saer.es	UNE 23-500/90	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/223/2019	Dic. / 2024	HIDRO SERVICE S.R.L	FORAS	BMHB 4/15; BMVB 4/15; BMHB 5/18.5; BMVB 5/18.5	HIDRO SERVICE S.R.L.	PENTAX S.P.A. ITALIA	ELECTROBOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES/VERTICALES DE ALTA PRESIÓN	NORMA CE,CURVA DE RENDIMIENTO SEGUN ISO 9906-2012 3B	Sistema de Incendio

DNB/Monteideo/57/204/2018	Dic. / 2024	HIDRO SERVICE S.R.L	BOHISA	NCB40-315	HIDRO SERVICE S.R.L	BOMBAS HIDRAULICAS S.A.(BOHISA)	SISTEMA DE INCENDIO PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA DE BOCAS DE INCENDIO, ROCIADORES E HIDRANTES	UNE 23500-90	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/300/2019	Dic. / 2024	HIDRO SERVICE S.R.L	FORAS	MSVA/MSHA 5/9.2, 6/11; MSVC/MSHC 3/18.5, 4R1/22; MSVD/MSHD 3R/18.5, 3/22, 4/30	HIDRO SERVICE S.R.L	PENTAX S.P.A. ITALIA	ELECTROBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES/HORIZONTALES DE ALTA PRESIÓN	NORMA CE,CURVA DE RENDIMIENTO SEGÚN ISO 9906-2012 3B	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/282/2019	Dic. / 2024	HIDRO SERVICE S.R.L	FORAS	MN40250BM;MN40250AM	HIDRO SERVICE S.R.L	PENTAX S.P.A. ITALIA	ELECTROBOMBA HORIZONTAL NORMALIZADA	UNE-EN 733:1996	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/88/2020	Dic. / 2025	Dinafil S.A.	ABNPIPESYSTEMS	CTFASERRDFIRE	DINAFILS.A.	ABNPIPESYSTEMS	Sistema de tuberías para instalaciones\ de redes contra incendios	UNE-EN 13501-1, UNE-EN 671-1 , UNE-EN 671-2, UNE-EN 12845 , AENOR rp001.78 rev4 ,rp 000.84 rev1	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/98/2018	Dic. / 2025	GIANNI S.A.	ITALPOMPE	ISS-6350 / ISS-6650 / ISS-6900 / ISS-61200 / ISS-81500 / ISS-81800	Gianni S.A.	ITALPOMPE	Bomba sumergible	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/184/2020	Dic. / 2025	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	KDN 65-315/275; KDN 65-315/290; KDN 65-315/305	HIDROMECAICA LESA S.A.	DAB	bombas centrifugas normalizadas	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/39/2020	Dic. / 2025	MARCELO CARLOS RUSSO BELLINI	CADOPPI	C	MARCELO CARLOS RUSSO BELLINI	ARCA PUMPS & ENERGY (ITALIA)	Bombas centrifugas Normalizadas monoblock	DIN24255-NFE-44-111 UNIT 7467	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/209/2020	Dic. / 2025	Severo Castro Fernando Aladi	Mircom	SERIE FX-2000	ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALES S.A.	Mircom Group Company	Módulo programable, display LCD remoto, alfanumérico grande de 4 líneas x 20 caracteres retroillumina	UL.S5434	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/122/2020	Dic. / 2025	MARCELO CARLOS RUSSO BELLINI	INMERSA	CDL,CDLF	MARCELO CARLOS RUSSO BELLINI	PYD	Bombas multietapa verticales centrifugas con cuerpo hidraulico construido integramente en acero inox	GB6345-2006	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/285/2020	Dic. / 2025	MARCELO CARLOS RUSSO BELLINI	CADOPPI	C2KN - C2KIT	MARCELO CARLOS RUSSO BELLINI	ARCA PUMPS & ENERGY (ITALIA)	Electrobombas centrifugas doble rotor horizontales exteriores en fundicion de hierro	UNI EN 809 2009 / UNI EN ISO 9906 2012 / UNI EN ISO 12100 1:2010 2014-30 UE BT-EMC / EN23500 20	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/119/2020	Dic. / 2025	MARCELO CARLOS RUSSO BELLINI	INMERSA	CX/FSE	MARCELO CARLOS RUSSO BELLINI	PYD	Bombas centrifugas Normalizadas exteriores con hidraulica en acero inox.	DIN24255-NFE-44-111 UNIT7467	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/281/2020	Dic. / 2025	Hidromecánica Lesa S.A.	KSB	Meganorm 65-315	HIDROMECAICA LESA S.A.	KSB	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL NORMALIZADA	ISO 2858	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/19/2021	Dic. / 2026	HIDRO SERVICE S.R.L	SAER	NR-151E/4,NR-151E/6B,NR-151E/7B,NER-151E/8	HIDRO SERVICE S.R.L	SAER ELETROPOMPE	BOMBA SUMERGIBLE 6"	NORMA CE ISO9906-3B	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/146/2021	Dic. / 2027	HIDRO SERVICE S.R.L	DAYUAN	DV/DVL/DVS15-7,15-8,15-10,20-6,20-7,20-8,20-10,32-5,32-6,32-7,45-4,45-5,64-4-2,64-4,90-4,90-5	HIDRO SERVICE SRL	ZHEJIANG DAYUAN PUMPS CO.LTD	Electrobombas verticales multietapas de acero inoxidable	ISO 9906 ANEXO A	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/5/2022	Dic. / 2027	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	SS7A7	HIDROMECAICA LESA S.A.	DAB PUMPS S.P.A.	BOMBA SUMERGIBLE	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/30/2022	Dic. / 2027	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	KDN 65-315/320	HIDROMECAICA LESA S.A.	DAB PUMPS S.P.A.	bomba centrifuga normalizada	ISO9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/120/2022	Dic. / 2027	ASANVIL SA	SISTEMA	TN	ASANVIL S.A.	SPERONI S.p.A.	Bombas centrifugas horizontales monoblock	EN 733	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/137/2022	Dic. / 2028	ASANVIL SA	SISTEMA	BTC	ASANVIL S.A.	SPERONI S.p.A.	Bombas centrifugas horizontales de doble rotor	Curva de rendimiento según ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/143/2022	Dic. / 2028	Hidromecánica Lesa S.A.	DAB	KDN 65-315-290 75kW; KDN 65-315-305 75kW; KDN 65-315-320 90kW	HIDROMECAICA LESA	DAB Pumps S.p.A.	Bombas centrifugas normalizadas	ISO9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/45/2023	Dic. / 2028	Vimar S.A	Speroni	2C 32 y 2C 40	Vimar S.A.	Speroni	Bomba Centrifuga	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/36/2023	Dic. / 2028	HIDRO SERVICE S.R.L	BOHISA	NCB 80-315	HIDRO SERVICE SRL	BOHISA	SISTEMA DE INCENDIO PARA ALIMENTACION DE AGUA DE BOCAS DE INCENDIO \ ROCIADORES E HIDRANTES	UNE-EN 12845	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/119/2023	Dic. / 2028	Vimar S.A	Grundfos	SP 11, SP 14, SP 17, SP 30, SP 46, SP 60, SP 77	Vimar S.A.	Grundfos	Bomba Centrifuga Sumergible	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/44/2023	Dic. / 2028	Vimar S.A	Speroni	CM-C 54 y CM-C 55	Vimar S.A.	Speroni	Bomba Centrifuga	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/118/2023	Dic. / 2028	Vimar S.A	Speroni	CS 65/200C - CS 65/200B - CS 65/200A - CS 65/250B - CS 65/250 A	Vimar S.A.	Speroni	Bomba Centrifuga	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/117/2023	Dic. / 2028	Vimar S.A	Speroni	CS32, CS40, CS50	Vimar S.A.	Speroni	Bomba Centrifuga	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/56/2023	Dic. / 2028	Selenc SA	NMFIRE	SCF 150-125-250 UL/FM	SELENC SA	CNP NMFIRE FIGHTING SYSTEM Co, Ltd	SISTEMA BOMBA CARCASA PARTIDA 1000GPM MOTOR ELECTRICO 125HP Y TABLERO DE CONTROL	NFPA20	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/55/2023	Dic. / 2028	Selenc SA	NMFIRE	CDL2-15	SELENC SA	NMFIRE	BOMBA JOCKEY CDL2-15 POTENCIA 2HP CON TABLERO DE CONTROL JP3	UL	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/57/2023	Dic. / 2028	Selenc SA	CNP NM FIRE FIGHTING SYSTEM Co, Ltd	SCF 150-125-250 UL/FM	SELENC SA	CNP NM FIRE FIGHTING SYSTEM Co, Ltd	BOMBA CARCASA PARTIDA CON MOTOR DIESEL Y TABLERO DE CONTROL	NFPA20	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/28/2023	Dic. / 2028	Vimar S.A	Speroni	SB-SBI20, SB-SBI32, SB-SBI45, SB-SBI64	Vimar S.A.	Speroni	Bomba centrifuga multietapa	ISO 9906	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/123/2023	Dic. / 2028	INMERSA SAS	WILO	HELIX FIRST (374 gpm)	INMERSA SAS	WILO ALEMANIA	Bombas centrifugas multietapa verticales construidas en acero inox. AISI 304 conexion en linea	EN 809	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/124/2023	Dic. / 2028	INMERSA SAS	WILO	MEDANA CV1-L.202-1/E/A/100 (19 gpm) al CV1-L.1608-1/E/E/160 (106 gpm)	INMERSA SAS	WILO ALEMANIA	Bombas centrifugas multietapa horizontales con cuerpo en acero inox. AISI304	EN 809	Sistema de Incendio
DNB/Monteideo/57/254/2019	Dic. / 2025	BOMBE SRL	BOMBE	mm 25, 45 y 65	BOMBE SRL	YUYAO CITY KAIYUAN INSTRUMENT & HARDWARE FACTORY	Uniones Storz: Union para Manguera, Adaptador Macho, Adaptador Hembra, Tapa Ciega, mm 25,45 y 65	EN 671-2:2012	Unión Storz