

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIALIDAD:



Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

2.- HABITABILIDAD Y CONFORT

2_3 DESEMPEÑO ACUSTICO

REQUISITOS	METODO DE VERIFICACIÓN	SI	NO	NC	Referencia a ensayos cálculos y otros	Referencia ITP (folios)	OBSERVACIONES	
HC DA_01	Aislación acústica				Norma IRAM 4044/15 Protección contra el ruido en edificios. Digesto municipal.	Págs. 14-16	Cubierta de ISOPANEL EPS de 150 mm con cielorraso de yeso y aislación de lana de vidrio Ra mayor a 45 dB	
						Se adjunta ficha técnica de fabricante. Referencia a ensayo CTA-086/08/AER	MUROS: Interiores simples 45 dB(A) Exteriores Ra valores mayores a 49 dB(A)	
						Se adjunta gráfica, 30% mejor aislación acústica que muro de albañilería tradicional. Pág. 17	MUROS DIVISORIOS: Ra 45 dB	
CONCLUSIONES		En base a todo lo presentado el sistema cumple con los estándares requeridos.						
NOMBRE DEL TECNICO		Arq. Germán Rodríguez						
Nº CP		202734						
FIRMA								
		CONSTANCIA DE RESPONSABILIDAD Y FIRMAS: Los que suscriben se responsabilizan de que la información proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones por parte de la Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al artículo 239º del Código Penal.						